

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 23 Νοέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
23/11/25 0:00	45,28	42,78	2,50	0,00	0	0			1		1				0			1						1	11,68	11,60	
23/11/25 1:00	42,62	39,01	3,61	0,00	0	0			1		1				0			1						1	8,97	8,89	
23/11/25 2:00	41,24	37,47	3,77	0,00	0	0			1		1				0			1						1	7,56	7,56	
23/11/25 3:00	40,20	36,74	3,46	0,00	0	0			1		1				0			1						1	6,55	6,43	
23/11/25 4:00	39,26	35,39	3,86	0,00	0	0			1		1				0			1						1	5,65	5,60	
23/11/25 5:00	39,95	36,48	3,47	0,00	0	0			1		1				0			1						1	6,17	6,22	
23/11/25 6:00	41,65	39,08	2,57	0,00	0	0			1		1				0			1						1	7,92	7,97	
23/11/25 7:00	43,83	40,53	2,92	0,38	0	0			1		1							1						1	9,67	9,72	
23/11/25 8:00	47,80	42,69	3,04	2,06	0	0			1		1							1						1	12,01	12,01	
23/11/25 9:00	52,25	46,13	2,22	3,90	0	0			1		1							1						1	14,67	14,73	
23/11/25 10:00	55,09	46,62	0,72	7,74	0	0			1		1							1						1	13,75	13,66	
23/11/25 11:00	56,61	47,11	0,52	8,98	0	0			1		1							1						1	13,91	13,85	
23/11/25 12:00	59,01	47,65	0,36	11,00	0	0			1		1							1						1	14,24	14,28	
23/11/25 13:00	59,25	49,07	1,05	9,13	0	0			1		1							1						1	16,31	16,37	
23/11/25 14:00	57,76	48,48	2,98	6,29	0	0			1		1							1						1	14,62	13,63	
23/11/25 15:00	56,18	48,72	4,31	3,15	0	0			1		1				1			1						1	7,02	6,28	
23/11/25 16:00	56,49	49,08	7,09	0,31	0	0			1		1				1			1						1	11,91	12,18	
23/11/25 17:00	61,41	51,46	9,95	0,00	0	0			1		1				1			1						1	18,35	18,38	
23/11/25 18:00	63,04	50,60	12,44	0,00	0	0			1		1				1			1						1	18,89	18,89	
23/11/25 19:00	63,04	47,56	15,48	0,00	0	0			1		1				1			1						1	18,89	18,90	
23/11/25 20:00	61,06	45,63	15,43	0,00	0	0			1		1							1						1	18,33	18,32	
23/11/25 21:00	57,12	40,57	16,55	0,00	0	0			1		1							1						1	17,09	17,13	
23/11/25 22:00	53,32	38,43	14,89	0,00	0	0					1							1						1	15,98	15,97	
23/11/25 23:00	48,53	34,74	13,79	0,00	0	0			1		1				0			1						1	14,26	14,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία της D5 ΑΗΣ λόγω αιτήματος του σταθμού για ατμοπαραγωγή
2. Περικοπή Α/Π (15:00-17:00) λόγω εξελισσόμενης καταιγίδας