

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 25 Νοέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
25/11/25 0:00	44,11	33,62	10,50	0,00					1		1				0			1						1	10,42	10,45		
25/11/25 1:00	41,60	34,08	7,52	0,00					1		1				0			1						1	7,93	7,94		
25/11/25 2:00	40,17	33,63	6,53	0,00					1		1				0			1						1	6,62	6,53		
25/11/25 3:00	39,01	33,54	5,47	0,00					1		1				0			1						1	5,27	5,38		
25/11/25 4:00	39,13	33,58	5,55	0,00					1		1				0			1						1	5,44	5,50		
25/11/25 5:00	40,89	34,13	6,75	0,00					1		1				0			1						1	7,18	7,22		
25/11/25 6:00	45,98	35,55	10,42	0,00					1		1				0			1						1	12,18	12,25		
25/11/25 7:00	52,05	35,77	14,11	2,18					1		1				0			1						1	15,47	15,51		
25/11/25 8:00	55,57	34,73	10,69	10,16					1		1				0			1						1	11,85	11,69		
25/11/25 9:00	59,05	33,92	8,61	16,51					1		1							1						1	8,69	8,74		
25/11/25 10:00	59,79	37,29	2,71	19,80					1		1				1									1	2,45	2,19		
25/11/25 11:00	60,60	37,63	1,15	21,82					1		1				1									1	1,05	0,00		
25/11/25 12:00	61,60	38,58	1,69	21,33					1		1				1									1	1,57	0,00		
25/11/25 13:00	61,61	40,94	0,90	19,77					1		1							1						1	1,11	1,10		
25/11/25 14:00	60,14	39,36	4,51	16,27					1		1							1						1	5,05	5,19		
25/11/25 15:00	57,04	36,73	11,19	9,12					1		1							1						1	14,02	14,17		
25/11/25 16:00	57,05	41,88	13,67	1,50					1		1							1						1	17,09	17,11		
25/11/25 17:00	63,96	54,07	9,88	0,00					1		1				1			1						1	19,14	19,17		
25/11/25 18:00	64,57	56,92	7,64	0,00					1		1				1			1						1	19,37	19,36		
25/11/25 19:00	64,56	60,25	4,31	0,00					1		1				1			1						1	19,36	19,36		
25/11/25 20:00	63,68	60,91	2,76	0,00					1		1				1			1						1	19,09	19,07		
25/11/25 21:00	60,32	56,78	3,54	0,00					1		1				1			1						1	18,11	18,09		
25/11/25 22:00	55,06	54,01	1,05	0,00					1		1							1						1	16,02	16,01		
25/11/25 23:00	49,60	48,92	0,68	0,00					1		1				0			1						1	14,80	14,76		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω απήματος σταθμού
2. Περικοπή Α/Π (10:15-14:30) λόγω πραγματοποίησης δοκιμών ΑΕΡ6