

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 26 Νοέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
26/11/25 0:00	44,91	44,41	0,50	0,00					1		1							1						1	11,23	11,16
26/11/25 1:00	42,18	41,70	0,47	0,00					1		1							1						1	8,42	8,41
26/11/25 2:00	40,67	40,05	0,62	0,00					1		1							1						1	6,94	6,91
26/11/25 3:00	39,57	38,22	1,35	0,00					1		1							1						1	5,85	5,78
26/11/25 4:00	39,59	38,49	1,10	0,00					1		1							1						1	5,78	5,83
26/11/25 5:00	41,85	40,65	1,20	0,00					1		1							1						1	7,94	8,02
26/11/25 6:00	46,61	45,10	1,51	0,00					1		1							1						1	12,65	12,73
26/11/25 7:00	52,61	49,32	1,58	1,71					1		1							1						1	15,67	15,70
26/11/25 8:00	56,27	45,55	2,04	8,68					1		1							1						1	13,93	13,88
26/11/25 9:00	58,22	43,20	3,02	11,99					1		1							1						1	12,44	12,37
26/11/25 10:00	59,29	44,88	3,43	10,98					1		1				1									1	9,26	7,95
26/11/25 11:00	60,27	49,45	0,37	10,45					1		1				1									1	0,32	0,00
26/11/25 12:00	61,30	49,17	0,55	11,58					1		1				1									1	0,37	0,00
26/11/25 13:00	62,76	48,04	5,21	9,52					1		1							1						1	12,33	12,59
26/11/25 14:00	63,65	52,20	7,74	3,71					1		1							1						1	15,89	14,64
26/11/25 15:00	62,74	55,30	5,39	2,05					1		1				1			1						1	6,20	6,27
26/11/25 16:00	63,47	58,04	5,16	0,28					1		1				1			1						1	6,34	6,34
26/11/25 17:00	67,52	61,60	5,92	0,00					1		1				1			1						1	6,73	6,74
26/11/25 18:00	68,39	62,42	5,97	0,00					1		1				1			1						1	6,83	6,83
26/11/25 19:00	68,97	60,40	8,57	0,00					1		1				1			1						1	12,13	12,24
26/11/25 20:00	67,79	55,25	12,55	0,00					1		1				1			1						1	19,92	19,99
26/11/25 21:00	64,04	49,10	14,94	0,00					1		1				1			1						1	19,25	19,22
26/11/25 22:00	57,52	43,53	13,99	0,00					1		1							1						1	17,31	17,25
26/11/25 23:00	51,64	37,78	13,85	0,00					1		1							1						1	15,52	15,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Λειτουργία D5 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού
- Περικοπή Α/Π (11:00-13:00) για πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργίας ΑΕΡ6
- Περικοπή Α/Π (14:36-20:10) λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας