

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
30/10/25 0:00	73,55	68,17	5,38	0,00				1	1				1				1			1			1	18,69	18,60
30/10/25 1:00	70,09	65,28	4,80	0,00				1	1				1				1			1			1	15,33	15,20
30/10/25 2:00	68,20	64,94	3,26	0,00				1	1				1				1			1			1	13,80	13,83
30/10/25 3:00	67,19	64,26	2,93	0,00				1	1				1							1			1	19,56	19,57
30/10/25 4:00	67,90	65,29	2,60	0,00				1	1				1							1			1	20,09	20,11
30/10/25 5:00	71,92	69,54	2,38	0,00				1	1				1							1			1	20,81	20,63
30/10/25 6:00	78,71	76,83	1,63	0,25				1	1				1				1			1			1	21,62	21,00
30/10/25 7:00	90,78	84,02	1,31	5,46				1	1				1				1	1		1			1	22,96	23,08
30/10/25 8:00	99,63	85,26	1,82	12,55				1	1				1				1	1		1			1	24,77	24,82
30/10/25 9:00	105,47	83,79	4,68	17,00				1	1				1				1	1		1			1	26,34	26,30
30/10/25 10:00	107,44	83,39	4,50	19,56				1	1				1				1	1					1	32,11	32,15
30/10/25 11:00	107,56	81,93	4,72	20,91				1	1				1				1	1					1	31,63	31,70
30/10/25 12:00	108,00	82,54	4,41	21,06				1	1				1				1	1					1	31,96	31,91
30/10/25 13:00	107,93	83,69	4,49	19,75				1	1				1				1	1					1	32,24	32,27
30/10/25 14:00	106,38	85,73	3,79	16,86				1	1				1		1		1	1					1	29,68	29,56
30/10/25 15:00	100,33	85,83	2,93	11,57				1	1				1		1		1	1					1	27,09	27,16
30/10/25 16:00	98,88	92,05	3,39	3,43				1	1				1		1		1	1					1	29,64	29,63
30/10/25 17:00	104,76	101,62	3,10	0,03				1	1				1		1		1	1				1	1	31,38	31,39
30/10/25 18:00	106,83	104,16	2,67	0,00				1	1				1		1		1	1				1	1	32,03	32,02
30/10/25 19:00	105,51	101,90	3,62	0,00				1	1				1		1		1	1				1	1	31,67	31,66
30/10/25 20:00	101,51	97,85	3,66	0,00				1	1				1		1		1	1				1	1	30,48	30,46
30/10/25 21:00	93,95	90,63	3,32	0,00				1	1				1		1		1	1				1	1	25,51	25,47
30/10/25 22:00	84,15	80,93	3,22	0,00				1	1				1				1	1				1	1	22,09	21,94
30/10/25 23:00	76,88	74,27	2,62	0,00				1	1				1				1	1				1	1	14,75	14,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις