

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,72	8,04	1,69				1	1		3,40
	01:00	9,14	7,22	1,91				1	1		2,84
	02:00	8,95	7,41	1,54				1	1		2,65
	03:00	8,76	7,44	1,32				1	1		2,46
	04:00	8,68	7,03	1,65				1	1		2,38
	05:00	8,83	7,50	1,33				1	1		2,53
	06:00	9,21	7,64	1,57				1	1		2,91
	07:00	9,77	8,11	1,67			1		1		2,50
	08:00	9,97	8,27	1,69			1		1		2,69
	09:00	10,21	8,96	1,25			1		1		2,93
	10:00	10,40	9,46	0,94			1		1		3,13
	11:00	10,63	10,01	0,62			1		1		3,35
	12:00	11,45	10,12	1,33			1		1		4,01
	13:00	12,19	9,79	2,40			1		1		4,27
	14:00	12,13	8,95	3,18			1		1		4,25
	15:00	12,10	9,06	3,04			1		1		4,24
	16:00	12,35	10,18	2,17			1		1		4,32
	17:00	14,03	12,07	1,95			1	1	1		4,16
	18:00	14,76	12,27	2,49			1	1	1		4,34
	19:00	14,58	10,93	3,65			1	1	1		4,22
	20:00	14,03	10,67	3,36			1	1	1		3,70
	21:00	12,93	9,12	3,81			1	1	1		4,16
	22:00	11,94	8,89	3,05			1	1	1		3,35
	23:00	10,76	7,91	2,85				1	1		3,77

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης