

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,74	6,84	2,90				1	1		3,41
	01:00	9,09	6,45	2,64				1	1		2,93
	02:00	8,82	6,61	2,22				1	1		2,52
	03:00	8,60	6,33	2,26				1	1		2,40
	04:00	8,57	6,36	2,21				1	1		2,39
	05:00	8,70	6,28	2,42				1	1		2,58
	06:00	8,74	6,62	2,12				1	1		2,51
	07:00	9,31	7,11	2,20				1	1		3,01
	08:00	10,33	7,62	2,71				1	1		3,61
	09:00	9,86	7,20	2,66				1	1		3,45
	10:00	10,14	7,16	2,98				1	1		3,55
	11:00	10,23	7,22	3,01				1	1		3,58
	12:00	10,59	8,23	2,36				1	1		3,70
	13:00	10,74	8,86	1,88			1		1		3,46
	14:00	10,21	7,91	2,30			1		1		2,93
	15:00	10,59	8,01	2,58			1		1		3,32
	16:00	10,74	8,04	2,70			1		1		3,46
	17:00	12,84	10,19	2,64			1		1		4,49
	18:00	14,11	12,29	1,82			1	1	1		3,68
	19:00	14,08	12,15	1,93			1	1	1		3,66
	20:00	13,82	12,28	1,54			1	1	1		3,39
	21:00	12,77	11,70	1,07			1	1	1		2,34
	22:00	11,54	10,96	0,58			1	1	1		2,92
	23:00	10,26	9,79	0,47			1		1		2,98

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης