

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,45	9,04	0,41			1		1		2,17
	01:00	8,87	8,43	0,44			1		1		1,59
	02:00	8,65	8,23	0,41			1		1		1,37
	03:00	8,44	7,71	0,74			1		1		1,17
	04:00	8,49	7,51	0,98			1		1		1,21
	05:00	8,74	7,97	0,77			1		1		1,47
	06:00	9,46	8,94	0,53			1		1		2,19
	07:00	10,21	10,03	0,19			1		1		2,94
	08:00	10,14	10,13	0,01			1		1		2,87
	09:00	10,00	10,00	0,00			1		1		2,73
	10:00	9,59	9,59	0,00			1		1		2,32
	11:00	9,78	9,78	0,01			1		1		2,51
	12:00	9,86	9,86	0,00			1		1		2,58
	13:00	10,40	10,40	0,00			1		1		3,13
	14:00	10,29	10,29	0,00			1		1		3,02
	15:00	10,53	10,53	0,00			1		1		3,25
	16:00	11,56	11,53	0,03			1	1	1		3,02
	17:00	13,49	13,40	0,10			1	1	1		3,07
	18:00	14,44	14,44	0,00			1	1	1		4,33
	19:00	14,69	14,68	0,02			1	1	1		4,73
	20:00	14,57	14,57	0,01			1	1	1		4,57
	21:00	13,46	13,46	0,00			1	1	1		3,03
	22:00	12,13	12,13	0,00			1	1	1		1,70
	23:00	10,58	10,58	0,00			1		1		3,31

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης