

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,47	9,47	0,00			1		1		2,19
	01:00	8,89	8,89	0,00			1		1		1,61
	02:00	8,67	8,67	0,00			1		1		1,40
	03:00	8,41	8,41	0,00			1		1		1,14
	04:00	8,48	8,48	0,00			1		1		1,21
	05:00	8,89	8,89	0,00			1		1		1,62
	06:00	9,47	9,47	0,00			1		1		2,20
	07:00	10,22	10,22	0,00			1		1		2,95
	08:00	10,20	10,20	0,00		1	1				2,13
	09:00	9,93	9,93	0,00		1	1				1,68
	10:00	9,87	9,87	0,00		1	1				1,62
	11:00	9,70	9,69	0,01		1	1				1,45
	12:00	10,08	10,08	0,00		1	1				1,83
	13:00	10,30	10,30	0,00		1	1				2,05
	14:00	10,45	10,45	0,00		1	1				2,20
	15:00	10,18	10,16	0,02		1	1				1,93
	16:00	8,86	8,80	0,06		1	1				0,61
	17:00	11,80	11,59	0,21		1	1		1		1,56
	18:00	15,12	14,55	0,57		1	1		1		4,36
	19:00	14,86	13,98	0,88		1	1		1		3,46
	20:00	14,43	13,73	0,70		1	1		1		3,03
	21:00	13,52	12,97	0,55		1	1		1		2,12
	22:00	12,09	11,75	0,34		1	1		1		2,79
	23:00	10,61	10,45	0,17		1	1		1		2,49

Στο διάστημα 15:45 – 19:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Τα ΑΠ Στρωτός Πεύκος, Καμμένος Μύλος και Φτεριάς παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στα διαστήματα 15:45 – 17:30, 15:45 – 17:35 και 17:45 – 18:30 αντίστοιχα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης