

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,50	9,42	0,08			1		1		2,23
	01:00	9,00	8,86	0,14			1		1		1,72
	02:00	8,61	8,19	0,42			1		1		1,34
	03:00	8,51	7,93	0,58			1		1		1,23
	04:00	8,49	8,09	0,40			1		1		1,22
	05:00	8,78	7,98	0,79			1		1		1,50
	06:00	9,30	8,08	1,22			1		1		2,02
	07:00	10,32	8,07	2,25			1		1		3,04
	08:00	10,13	8,31	1,82			1		1		2,85
	09:00	10,46	8,00	2,45			1		1		3,18
	10:00	9,94	7,43	2,51			1		1		2,85
	11:00	10,27	7,36	2,91			1		1		3,30
	12:00	11,31	8,56	2,75			1		1		3,96
	13:00	11,46	9,04	2,42			1		1		4,01
	14:00	11,69	9,58	2,11			1		1		4,09
	15:00	11,67	9,58	2,09			1		1		4,08
	16:00	11,91	9,19	2,71			1		1		4,17
	17:00	13,64	10,45	3,19		1	1				4,78
	18:00	14,67	10,80	3,86		1	1				5,13
	19:00	14,52	10,29	4,24		1	1				5,08
	20:00	14,41	10,64	3,77		1	1				5,04
	21:00	13,31	10,06	3,25		1	1				4,66
	22:00	12,10	9,31	2,79			1		1		4,24
	23:00	10,75	8,05	2,70			1		1		3,48

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 08:00 - 14:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης