

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,69	6,82	2,87				1	1		3,39
	01:00	9,03	6,22	2,81				1	1		3,08
	02:00	8,65	6,22	2,43				1	1		2,61
	03:00	8,55	6,19	2,36				1	1		2,49
	04:00	8,50	6,30	2,20				1	1		2,26
	05:00	8,79	6,29	2,50				1	1		2,66
	06:00	9,58	6,55	3,03				1	1		3,29
	07:00	10,97	8,00	2,97				1	1		3,84
	08:00	11,25	8,46	2,78				1	1		3,94
	09:00	11,18	8,66	2,52				1	1		3,91
	10:00	10,75	8,97	1,78		1			1		3,48
	11:00	10,64	9,36	1,28		1			1		3,36
	12:00	11,83	10,29	1,54	1	1					3,69
	13:00	12,57	10,79	1,78	1	1					4,32
	14:00	12,66	9,94	2,72	1	1					4,41
	15:00	12,18	9,03	3,15	1	1					3,93
	16:00	12,10	8,99	3,11	1	1					3,85
	17:00	13,93	11,42	2,51	1	1					4,87
	18:00	14,92	12,07	2,86	1	1					5,26
	19:00	14,98	12,61	2,38	1	1			1		4,37
	20:00	14,73	11,42	3,31	1	1			1		3,59
	21:00	13,89	10,77	3,12		1		1	1		3,49
	22:00	12,25	10,38	1,87		1		1	1		2,96
	23:00	10,69	9,44	1,25		1			1		3,42

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης