

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,64	8,10	1,54		1			1		2,38
	01:00	9,04	7,17	1,87				1	1		2,74
	02:00	8,79	7,11	1,67				1	1		2,49
	03:00	8,67	7,22	1,45				1	1		2,37
	04:00	8,61	7,09	1,51				1	1		2,31
	05:00	8,92	7,28	1,64				1	1		2,62
	06:00	9,62	8,23	1,39				1	1		3,32
	07:00	10,99	10,14	0,85			1	1	1		1,59
	08:00	11,20	10,53	0,68			1	1	1		0,79
	09:00	11,18	10,76	0,42			1	1	1		0,76
	10:00	10,67	10,55	0,12			1	1	1		0,24
	11:00	11,07	11,02	0,05			1	1	1		0,64
	12:00	11,42	11,32	0,11			1	1	1		1,00
	13:00	11,63	11,57	0,05			1	1	1		1,20
	14:00	11,64	11,56	0,08			1	1	1		1,21
	15:00	11,56	11,52	0,04			1	1	1		1,13
	16:00	12,28	12,23	0,05			1	1	1		1,86
	17:00	13,92	13,82	0,10			1	1	1		3,52
	18:00	14,73	14,63	0,10			1	1	1		4,72
	19:00	14,69	14,63	0,06			1	1	1		4,70
	20:00	14,31	14,30	0,01			1	1	1		4,14
	21:00	13,39	13,39	0,00			1	1	1		2,96
	22:00	12,21	12,21	0,01			1	1	1		1,79
	23:00	11,09	11,09	0,00			1	1	1		0,87

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης