

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,78	9,77	0,00			1		1		2,50
	01:00	9,20	9,20	0,00			1		1		1,93
	02:00	8,89	8,87	0,02			1		1		1,61
	03:00	8,64	8,63	0,00			1		1		1,36
	04:00	8,62	8,62	0,00			1		1		1,35
	05:00	8,70	8,70	0,00			1		1		1,43
	06:00	8,95	8,75	0,20			1		1		1,68
	07:00	9,73	9,09	0,64			1	1			2,45
	08:00	10,14	9,19	0,94			1	1			2,86
	09:00	9,94	8,06	1,87			1	1			2,66
	10:00	9,65	7,74	1,90			1	1			2,37
	11:00	10,07	8,42	1,65			1	1			2,80
	12:00	10,44	8,94	1,50			1	1			3,17
	13:00	10,92	9,52	1,40			1		1		3,64
	14:00	10,96	9,78	1,17			1		1		3,68
	15:00	10,93	9,96	0,97			1		1		3,66
	16:00	11,97	11,06	0,91			1		1		4,19
	17:00	13,97	12,66	1,31			1	1	1		3,55
	18:00	14,70	13,43	1,26			1	1	1		4,27
	19:00	14,28	12,91	1,37			1	1	1		3,86
	20:00	13,89	12,24	1,65			1	1	1		3,46
	21:00	12,90	10,98	1,93			1	1	1		2,53
	22:00	11,90	10,36	1,54			1	1	1		1,77
	23:00	10,79	8,94	1,85				1	1		3,78

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης