

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,76	8,05	1,71				1	1		3,41
	01:00	9,14	7,61	1,53				1	1		2,84
	02:00	8,86	7,94	0,91				1	1		2,56
	03:00	8,66	7,88	0,78				1	1		2,36
	04:00	8,49	7,46	1,03				1	1		2,19
	05:00	8,67	7,70	0,97				1	1		2,37
	06:00	8,76	7,91	0,86				1	1		2,46
	07:00	9,14	8,44	0,70				1	1		2,84
	08:00	9,60	8,43	1,17			1		1		2,32
	09:00	9,65	8,07	1,58			1		1		2,37
	10:00	9,99	8,61	1,38			1		1		2,71
	11:00	10,58	8,98	1,59			1		1		3,30
	12:00	10,46	9,10	1,36			1		1		3,19
	13:00	10,75	9,62	1,13			1		1		3,47
	14:00	10,01	9,14	0,87			1		1		2,74
	15:00	10,21	9,46	0,76			1		1		2,94
	16:00	10,96	10,57	0,39			1		1		3,68
	17:00	12,98	12,51	0,47			1	1	1		2,55
	18:00	13,95	13,57	0,39			1	1	1		3,53
	19:00	13,94	13,54	0,40			1	1	1		3,51
	20:00	13,67	12,92	0,75			1	1	1		3,24
	21:00	12,74	12,02	0,72			1	1	1		2,31
	22:00	11,51	10,78	0,73			1	1	1		1,08
	23:00	10,40	9,61	0,79				1	1		3,64

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης