

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,43	8,45	0,98				1	1		3,13
	01:00	8,90	7,68	1,22				1	1		2,60
	02:00	8,62	7,05	1,57				1	1		2,32
	03:00	8,51	6,93	1,58				1	1		2,21
	04:00	8,40	6,81	1,58				1	1		2,10
	05:00	8,80	6,77	2,03				1	1		2,50
	06:00	9,42	7,90	1,52				1	1		3,12
	07:00	10,72	8,07	2,65				1	1		3,75
	08:00	10,93	8,33	2,59				1	1		3,82
	09:00	11,29	7,97	3,32				1	1		3,95
	10:00	11,14	7,88	3,27				1	1		3,90
	11:00	11,01	7,58	3,42				1	1		3,85
	12:00	10,88	7,28	3,60				1	1		3,81
	13:00	11,49	7,65	3,84				1	1		4,02
	14:00	11,73	7,85	3,88				1	1		4,11
	15:00	11,32	7,65	3,67				1	1		3,96
	16:00	11,84	8,12	3,72				1	1		4,14
	17:00	13,68	11,79	1,89			1	1	1		4,18
	18:00	14,51	13,27	1,24			1	1	1		4,08
	19:00	14,73	13,12	1,60			1	1	1		4,30
	20:00	14,33	12,56	1,77			1	1	1		3,91
	21:00	13,30	11,80	1,51			1	1	1		2,88
	22:00	11,92	10,54	1,39			1	1	1		1,72
	23:00	10,39	8,58	1,82			1		1		3,12

Στο διάστημα 08:00 - 14:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης