

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,47	9,06	0,41			1		1		2,20
	01:00	8,76	8,15	0,60			1		1		1,48
	02:00	8,54	8,03	0,51			1		1		1,26
	03:00	8,29	7,43	0,86			1		1		1,04
	04:00	8,42	7,47	0,95			1		1		1,14
	05:00	8,69	7,69	1,00			1		1		1,41
	06:00	9,34	8,05	1,29			1		1		2,07
	07:00	10,66	8,80	1,86			1		1		3,59
	08:00	10,98	8,97	2,02			1		1		3,71
	09:00	10,79	9,27	1,52			1		1		3,52
	10:00	10,64	9,65	0,99			1		1		3,37
	11:00	10,23	9,32	0,91			1		1		2,95
	12:00	10,49	9,08	1,41			1		1		3,21
	13:00	10,85	8,08	2,77			1		1		3,58
	14:00	11,09	7,59	3,50			1		1		3,81
	15:00	11,63	8,27	3,36				1	1		4,15
	16:00	12,30	8,75	3,55				1	1		4,62
	17:00	13,99	8,73	5,26				1	1		5,50
	18:00	14,71	9,39	5,32				1	1		5,87
	19:00	15,04	9,65	5,39				1	1		5,91
	20:00	14,57	9,13	5,44				1	1		5,87
	21:00	13,69	9,04	4,64				1	1		5,15
	22:00	12,05	8,15	3,90				1	1		4,22
	23:00	10,72	7,10	3,62				1	1		3,76

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης