

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,56	6,39	3,17				1	1		3,26
	01:00	8,97	6,42	2,55				1	1		2,67
	02:00	8,79	6,41	2,39				1	1		2,49
	03:00	8,64	6,28	2,36				1	1		2,39
	04:00	8,65	6,29	2,36				1	1		2,37
	05:00	8,99	6,37	2,62				1	1		2,69
	06:00	9,60	6,41	3,19				1	1		3,36
	07:00	10,84	7,33	3,51				1	1		3,79
	08:00	11,07	7,41	3,66				1	1		3,87
	09:00	11,04	7,56	3,48				1	1		3,86
	10:00	10,62	7,30	3,32				1	1		3,72
	11:00	10,24	6,91	3,32				1	1		3,60
	12:00	10,34	6,77	3,57				1	1		3,65
	13:00	10,66	6,94	3,72				1	1		3,73
	14:00	11,00	7,17	3,83				1	1		3,85
	15:00	11,12	7,28	3,84				1	1		3,89
	16:00	12,12	7,89	4,23				1	1		4,24
	17:00	14,20	9,05	5,16				1	1		5,28
	18:00	15,23	9,49	5,74				1	1		6,09
	19:00	15,19	10,15	5,04			1		1		5,33
	20:00	14,93	10,10	4,83			1		1		5,23
	21:00	13,91	9,26	4,66			1		1		4,87
	22:00	12,28	8,10	4,18			1		1		4,30
	23:00	11,04	7,36	3,68				1	1		3,86

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης