

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,23	7,74	2,49				1	1		3,58
	01:00	9,59	6,71	2,88				1	1		3,29
	02:00	9,18	6,60	2,58				1	1		2,92
	03:00	8,91	6,72	2,20				1	1		2,61
	04:00	8,88	6,57	2,30				1	1		2,58
	05:00	9,01	6,55	2,46				1	1		2,71
	06:00	9,44	6,47	2,97				1	1		3,14
	07:00	9,95	6,59	3,36				1	1		3,52
	08:00	10,42	6,98	3,44				1	1		3,65
	09:00	10,41	7,18	3,23				1	1		3,64
	10:00	10,27	7,00	3,28				1	1		3,62
	11:00	10,26	6,88	3,38				1	1		3,65
	12:00	10,87	7,19	3,68				1	1		3,89
	13:00	11,37	7,44	3,93				1	1		3,98
	14:00	11,50	7,49	4,01				1	1		4,03
	15:00	11,90	7,76	4,14				1	1		4,17
	16:00	13,02	8,67	4,35				1	1		4,56
	17:00	15,22	10,70	4,52			1		1		5,33
	18:00	15,92	11,30	4,62			1		1		5,57
	19:00	15,67	10,94	4,72			1		1		5,48
	20:00	15,42	10,73	4,69			1		1		5,42
	21:00	14,29	10,08	4,22			1		1		5,00
	22:00	12,79	9,29	3,49			1		1		4,48
	23:00	11,51	8,91	2,60			1		1		4,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης