

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,39	8,79	1,60			1		1		3,11
	01:00	9,44	8,38	1,06			1		1		2,17
	02:00	9,11	8,22	0,88			1		1		1,83
	03:00	8,87	8,52	0,35			1		1		1,60
	04:00	8,67	8,40	0,27			1		1		1,39
	05:00	8,94	8,73	0,21			1		1		1,66
	06:00	9,13	8,87	0,25			1	1			1,85
	07:00	9,78	9,64	0,14			1	1			2,50
	08:00	10,02	10,02	0,00			1	1			2,74
	09:00	10,03	10,01	0,02			1	1			2,75
	10:00	9,73	9,64	0,08			1	1			2,45
	11:00	9,45	9,35	0,10			1	1			2,17
	12:00	9,65	9,61	0,03			1	1			2,37
	13:00	9,99	9,99	0,00			1	1			2,72
	14:00	10,09	10,09	0,00			1	1			2,81
	15:00	10,34	10,34	0,00			1	1			3,06
	16:00	11,47	11,47	0,00		1	1	1			2,86
	17:00	13,79	13,79	0,00		1	1	1			2,39
	18:00	15,14	15,10	0,05		1	1	1			3,87
	19:00	15,46	15,37	0,09		1	1	1			4,40
	20:00	15,00	14,74	0,26		1	1	1			3,62
	21:00	14,23	13,66	0,57		1	1	1			2,83
	22:00	12,88	12,20	0,68		1	1	1			1,70
	23:00	11,24	10,32	0,92		1	1	1			2,36

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης