

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	62	63	64	611	612	613	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,04	6,53	3,52				1	1		3,51
	01:00	9,33	6,23	3,10				1	1		3,10
	02:00	9,03	6,31	2,72				1	1		2,73
	03:00	8,85	6,22	2,64				1	1		2,64
	04:00	8,86	6,30	2,56				1	1		2,56
	05:00	9,12	6,31	2,80				1	1		2,82
	06:00	9,86	6,38	3,48				1	1		3,48
	07:00	10,97	7,14	3,83				1	1		3,84
	08:00	11,30	7,27	4,04				1	1		4,03
	09:00	11,00	7,85	3,15				1	1		3,85
	10:00	10,67	8,04	2,64			1		1		3,40
	11:00	10,78	7,98	2,80			1		1		3,50
	12:00	11,30	8,48	2,82			1		1		3,96
	13:00	11,42	8,55	2,87			1		1		4,00
	14:00	11,83	8,89	2,94			1		1		4,14
	15:00	11,70	7,81	3,89			1		1		4,09
	16:00	12,38	8,16	4,22			1		1		4,36
	17:00	14,39	9,46	4,93			1		1		5,07
	18:00	14,98	10,11	4,88		1	1				5,24
	19:00	15,20	10,01	5,19		1	1				5,33
	20:00	14,89	9,82	5,07		1	1				5,24
	21:00	13,93	9,06	4,88			1		1		4,89
	22:00	12,30	8,00	4,30			1		1		4,31
	23:00	10,90	7,36	3,55			1		1		3,63

Τα ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ και ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30-10:40. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης