

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,70	7,23	2,47			1		1		2,48
	01:00	9,01	7,26	1,75			1		1		1,75
	02:00	8,77	7,26	1,51			1		1		1,51
	03:00	8,57	7,28	1,29			1		1		1,30
	04:00	8,55	7,19	1,36			1		1		1,37
	05:00	8,73	7,22	1,52			1		1		1,52
	06:00	9,47	7,12	2,35			1		1		2,36
	07:00	10,56	7,30	3,26			1		1		3,30
	08:00	11,17	7,43	3,74			1		1		3,90
	09:00	11,48	8,11	3,37			1		1		4,02
	10:00	11,77	8,54	3,23			1		1		4,12
	11:00	12,22	9,00	3,22			1		1		4,28
	12:00	13,09	9,17	3,92			1		1		4,58
	13:00	13,29	8,90	4,39			1		1		4,65
	14:00	12,99	8,58	4,41			1		1		4,55
	15:00	12,80	8,60	4,21			1		1		4,48
	16:00	13,00	8,86	4,14			1		1		4,55
	17:00	14,95	10,71	4,24			1	1	1		4,92
	18:00	15,75	11,44	4,31			1	1	1		5,32
	19:00	15,89	11,09	4,80			1	1	1		5,46
	20:00	15,74	10,86	4,88			1	1	1		5,32
	21:00	14,37	10,53	3,84			1	1	1		4,00
	22:00	12,61	8,93	3,68			1	1	1		3,91
	23:00	11,05	7,70	3,35				1	1		3,87

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης