

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,89	6,68	3,21				1	1		3,46
	01:00	9,26	6,40	2,86				1	1		2,97
	02:00	8,89	6,32	2,57				1	1		2,62
	03:00	8,70	6,23	2,47				1	1		2,52
	04:00	8,69	6,34	2,35				1	1		2,39
	05:00	8,98	6,45	2,53				1	1		2,68
	06:00	9,85	6,57	3,27				1	1		3,45
	07:00	11,05	7,37	3,68				1	1		3,87
	08:00	11,73	7,61	4,12				1	1		4,17
	09:00	12,01	7,78	4,23				1	1		4,26
	10:00	11,83	7,71	4,13				1	1		4,18
	11:00	11,71	7,74	3,96			1		1		4,10
	12:00	12,05	8,07	3,98			1		1		4,22
	13:00	12,08	8,15	3,94			1		1		4,23
	14:00	11,75	7,93	3,82			1		1		4,11
	15:00	11,94	7,93	4,02			1		1		4,20
	16:00	12,49	8,25	4,24			1		1		4,38
	17:00	14,23	9,41	4,82			1		1		4,98
	18:00	14,82	9,74	5,07			1		1		5,22
	19:00	14,94	10,03	4,91			1		1		5,23
	20:00	14,64	9,80	4,84			1		1		5,12
	21:00	13,76	8,90	4,87			1		1		4,93
	22:00	12,14	7,87	4,27			1		1		4,27
	23:00	10,83	7,05	3,78				1	1		3,79

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης