

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	9,74	6,40	3,35				1	1		3,41
	01:00	9,13	6,31	2,82				1	1		2,84
	02:00	8,88	6,29	2,59				1	1		2,60
	03:00	8,66	6,28	2,38				1	1		2,38
	04:00	8,60	6,22	2,38				1	1		2,38
	05:00	8,64	6,30	2,34				1	1		2,34
	06:00	9,06	6,38	2,68				1	1		2,76
	07:00	9,74	6,49	3,25				1	1		3,41
	08:00	10,60	7,06	3,55				1	1		3,71
	09:00	11,15	7,28	3,88				1	1		3,96
	10:00	10,98	7,28	3,70				1	1		3,87
	11:00	10,70	7,02	3,68				1	1		3,74
	12:00	11,26	7,44	3,82				1	1		3,94
	13:00	12,17	8,01	4,16				1	1		4,26
	14:00	12,27	8,03	4,24				1	1		4,29
	15:00	12,33	8,16	4,17				1	1		4,32
	16:00	12,67	8,51	4,16			1		1		4,44
	17:00	14,29	9,42	4,87			1		1		5,06
	18:00	14,56	9,57	4,99			1		1		5,10
	19:00	14,49	9,54	4,96			1		1		5,07
	20:00	14,11	9,18	4,93			1		1		4,94
	21:00	12,88	8,40	4,48			1		1		4,51
	22:00	11,84	8,11	3,73			1		1		4,14
	23:00	10,76	7,41	3,35				1	1		3,77

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης