

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,02	9,05	0,97			1	1			2,75
	01:00	9,25	7,80	1,45			1	1			1,97
	02:00	9,02	7,61	1,41			1	1			1,74
	03:00	8,86	7,67	1,20			1	1			1,59
	04:00	8,77	7,60	1,17			1	1			1,49
	05:00	9,18	7,80	1,38			1	1			1,91
	06:00	10,07	8,65	1,42			1	1			2,79
	07:00	10,92	10,15	0,76			1	1			3,64
	08:00	11,07	10,88	0,19	1		1				2,82
	09:00	10,55	10,53	0,02	1		1				2,30
	10:00	10,11	10,07	0,03	1		1				1,86
	11:00	10,09	9,99	0,09	1		1				1,84
	12:00	10,21	10,07	0,13	1		1				1,96
	13:00	10,49	10,30	0,19	1		1				2,24
	14:00	10,84	10,65	0,18	1		1				2,59
	15:00	11,53	11,40	0,14	1		1				3,28
	16:00	12,62	12,49	0,13	1		1		1		3,13
	17:00	15,00	14,77	0,23	1		1		1		3,63
	18:00	16,05	15,67	0,38	1		1		1		5,17
	19:00	16,31	15,85	0,46	1		1		1		5,54
	20:00	16,10	15,61	0,49	1		1		1		5,25
	21:00	15,06	14,38	0,68	1		1		1		3,67
	22:00	13,28	12,69	0,59	1		1		1		1,88
	23:00	11,72	10,32	1,41	1		1		1		2,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης