

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,41	7,88	2,53	1				1		3,14
	01:00	9,78	6,89	2,89				1	1		3,42
	02:00	9,33	6,75	2,58				1	1		3,03
	03:00	9,11	6,40	2,71				1	1		2,81
	04:00	9,05	6,44	2,61				1	1		2,75
	05:00	9,50	6,35	3,15				1	1		3,20
	06:00	10,01	6,64	3,37				1	1		3,50
	07:00	11,15	7,33	3,82				1	1		3,90
	08:00	11,95	7,78	4,17				1	1		4,18
	09:00	12,09	7,84	4,25				1	1		4,26
	10:00	12,81	8,39	4,42				1	1		4,48
	11:00	13,03	8,49	4,54			1	1			4,56
	12:00	13,41	9,16	4,25			1	1			4,71
	13:00	13,88	9,36	4,52			1	1			4,86
	14:00	13,70	8,98	4,72			1	1			4,79
	15:00	13,43	8,93	4,50			1	1			4,70
	16:00	13,65	8,88	4,77			1	1			4,78
	17:00	15,64	10,25	5,38			1	1			5,47
	18:00	16,31	10,05	6,26			1	1			6,37
	19:00	16,48	9,89	6,59			1	1			6,59
	20:00	16,08	9,59	6,49			1	1			6,51
	21:00	15,01	9,65	5,36			1	1			5,58
	22:00	13,30	8,61	4,69			1	1			4,68
	23:00	11,75	8,15	3,60			1	1			4,11

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης