

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,44	7,06	2,38				1	1		3,14
	01:00	8,97	7,65	1,32				1	1		2,67
	02:00	8,54	7,22	1,31				1	1		2,24
	03:00	8,51	6,72	1,79				1	1		2,21
	04:00	8,57	6,53	2,05				1	1		2,27
	05:00	8,90	6,88	2,02				1	1		2,60
	06:00	9,54	8,09	1,45				1	1		3,24
	07:00	10,12	8,70	1,42			1		1		2,84
	08:00	10,01	8,71	1,31			1		1		2,74
	09:00	9,99	9,32	0,67			1		1		2,71
	10:00	9,53	9,25	0,28			1		1		2,25
	11:00	9,59	9,54	0,05			1		1		2,31
	12:00	9,64	9,64	0,01			1		1		2,37
	13:00	10,05	10,05	0,01			1		1		2,78
	14:00	10,04	10,03	0,01			1		1		2,76
	15:00	10,21	10,21	0,01			1		1		2,94
	16:00	11,22	11,17	0,06			1	1	1		1,67
	17:00	12,93	12,84	0,10			1	1	1		2,51
	18:00	14,40	14,35	0,06			1	1	1		4,29
	19:00	14,75	14,73	0,03			1	1	1		4,83
	20:00	14,51	14,42	0,09			1	1	1		4,55
	21:00	13,44	13,41	0,03			1	1	1		3,01
	22:00	12,26	12,25	0,00			1	1	1		1,83
	23:00	10,71	10,70	0,01			1	1	1		1,73

Το διάστημα 13:50 με 16:00 τα ΑΠ Πυθαγόρειο και ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης