

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	9,49	9,49	0,00			1		1		2,21
	01:00	8,90	8,90	0,00			1		1		1,63
	02:00	8,54	8,54	0,00			1		1		1,27
	03:00	8,46	8,43	0,02			1		1		1,18
	04:00	8,47	8,46	0,01			1		1		1,19
	05:00	8,87	8,84	0,03			1		1		1,59
	06:00	9,41	9,41	0,00			1		1		2,14
	07:00	10,26	10,25	0,01			1		1		2,99
	08:00	10,88	10,88	0,00		1	1				2,63
	09:00	10,51	10,51	0,00		1	1				2,28
	10:00	10,35	10,35	0,00		1	1				3,03
	11:00	10,40	10,40	0,00		1	1				3,50
	12:00	10,19	10,19	0,00		1	1				3,41
	13:00	11,05	11,03	0,02		1	1				3,08
	14:00	11,39	11,32	0,07		1	1				3,14
	15:00	10,59	10,56	0,02		1	1				2,34
	16:00	11,68	11,48	0,20		1	1				3,43
	17:00	13,70	13,40	0,30		1	1		1		3,96
	18:00	14,56	14,41	0,15		1	1		1		3,16
	19:00	14,69	14,53	0,16		1	1		1		3,29
	20:00	14,43	14,15	0,28		1	1		1		3,03
	21:00	13,08	12,86	0,22		1	1		1		1,68
	22:00	11,95	11,60	0,34		1	1		1		1,26
	23:00	10,64	9,66	0,98			1		1		3,37

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Το διάστημα 07:30 - 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης