

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,17	14,94	0,23	1			1							3,28	3,28
	01:00	13,98	13,63	0,35	1			1							2,14	2,14
	02:00	13,42	13,13	0,29	1			1							1,55	1,55
	03:00	13,14	13,00	0,14	1			1							1,30	1,30
	04:00	13,08	12,89	0,19	1			1							1,21	1,21
	05:00	13,63	13,44	0,20	1			1							1,71	1,71
	06:00	14,93	14,81	0,11	1			1							2,89	2,89
	07:00	15,75	15,25	0,50	1			1							3,66	3,66
	08:00	16,17	15,87	0,30	1			1							4,09	4,09
	09:00	16,43	15,76	0,67	1			1							4,40	4,40
	10:00	17,45	16,55	0,90	1			1							5,30	5,30
	11:00	18,78	17,70	1,07	1			1							6,53	6,04
	12:00	19,33	18,25	1,08	1			1						2	6,18	6,18
	13:00	20,15	18,61	1,54	1			1						2	6,44	6,40
	14:00	20,44	18,95	1,48	1			1						2	6,76	6,68
	15:00	19,00	17,56	1,44	1			1							6,80	6,80
	16:00	19,95	18,48	1,47	1			1							7,44	6,98
	17:00	21,53	20,03	1,50	1			1					1		7,57	7,57
	18:00	22,60	21,26	1,34	1			1					1		7,83	7,52
	19:00	22,46	21,05	1,41	1			1					1		7,70	7,38
	20:00	21,95	20,26	1,69	1			1					1		7,47	7,47
	21:00	20,48	19,12	1,36	1			1					1		6,32	6,32
	22:00	18,56	17,57	0,99	1			1					1		4,89	4,89
	23:00	16,99	16,27	0,72	1			1					1		4,59	4,59

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 12:05 – 20:06. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 12:10 – 19:51 και από 20:57 και 20:36 αντίστοιχα, ως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης