

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,99	13,80	1,19	1			1							2,69	2,25
	01:00	13,88	12,88	1,00				1					1		2,55	4,30
	02:00	13,23	11,69	1,54				1					1		3,84	3,66
	03:00	13,05	11,05	2,01				1					1		3,71	3,47
	04:00	13,10	10,65	2,44				1					1		3,80	3,52
	05:00	13,81	11,59	2,22				1					1		4,41	4,23
	06:00	15,62	14,00	1,61				1					1		5,76	5,47
	07:00	17,84	16,03	1,82				1					1		6,34	6,25
	08:00	17,34	15,62	1,73				1					1	2	5,86	6,07
	09:00	17,04	14,75	2,29				1					1	3	5,10	5,94
	10:00	16,65	14,04	2,61				1					1	2	5,57	5,83
	11:00	16,49	13,51	2,98				1					1	2	5,49	5,77
	12:00	16,74	14,23	2,52				1					1	2	5,66	5,86
	13:00	17,16	14,47	2,69				1					1	2	5,67	6,01
	14:00	17,26	13,85	3,41				1					1	2	5,95	6,04
	15:00	17,66	13,87	3,79				1					1		6,43	6,18
	16:00	14,31	11,69	2,61				1					1		5,32	5,32
	17:00	6,14	6,09	0,05	1										0,60	0,64
	18:00	18,81	17,94	0,87	1			1				1			1,11	3,73
	19:00	22,45	18,77	3,68	1			1				1		1	6,27	6,86
	20:00	22,38	19,40	2,99	1			1				1			7,22	7,30
	21:00	20,95	18,88	2,07	1			1				1			5,99	5,87
	22:00	18,41	16,15	2,26	1			1				1			4,36	4,36
	23:00	16,58	14,36	2,22	1			1							4,33	3,84

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γενική διακοπή στις 16:45 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης