

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,93	13,04	1,89	1			1							2,62	2,19
	01:00	13,71	12,22	1,49				1				1			3,15	4,13
	02:00	13,09	11,35	1,74				1				1			3,89	3,51
	03:00	12,84	11,49	1,35				1				1			3,66	3,27
	04:00	12,85	11,63	1,22				1				1			3,63	3,27
	05:00	12,32	12,14	0,18				1				1			4,04	4,04
	06:00	14,82	14,73	0,09				1				1			5,40	5,19
	07:00	17,39	17,37	0,03				1				1	1		6,01	6,01
	08:00	17,21	17,21	0,00				1				1		3	5,03	6,02
	09:00	17,40	17,40	0,01				1				1		4	4,87	5,79
	10:00	17,75	17,64	0,11				1				1		4	5,23	6,14
	11:00	17,67	17,60	0,07				1				1		4	5,07	6,06
	12:00	19,29	19,26	0,03				1				1		4	5,37	6,75
	13:00	19,77	19,76	0,01		1		1						1	5,35	5,88
	14:00	19,44	19,42	0,03		1		1						1	5,81	5,56
	15:00	19,01	19,00	0,01		1		1						1	5,34	5,13
	16:00	19,49	19,47	0,02		1		1						1	5,80	5,61
	17:00	21,20	21,19	0,01		1		1						2	6,58	6,81
	18:00	22,27	22,27	0,00		1		1						3	6,49	7,37
	19:00	22,20	22,20	0,00		1		1						3	6,43	7,30
	20:00	21,72	21,72	0,00		1		1						3	5,96	6,81
	21:00	20,74	20,74	0,00		1		1						3	5,25	5,84
	22:00	18,52	18,52	0,00		1		1						2	4,57	4,13
	23:00	16,60	16,58	0,03		1		1							3,92	3,92

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:50. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 21:00 με 23:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης