

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,50	15,39	0,12		1		1							2,78	2,78
	01:00	14,37	14,30	0,07		1		1							1,69	1,69
	02:00	13,62	13,58	0,04				1							2,22	4,04
	03:00	13,17	13,11	0,06				1					1		3,84	3,59
	04:00	13,14	13,05	0,09				1					1		4,04	3,56
	05:00	13,63	13,43	0,19				1					1		4,46	4,05
	06:00	15,03	14,28	0,75				1					1		4,62	5,26
	07:00	16,43	14,80	1,63		1		1							3,48	3,05
	08:00	17,24	15,02	2,22		1		1							4,25	3,86
	09:00	18,76	15,51	3,25		1		1							5,48	5,38
	10:00	18,24	14,80	3,43		1		1							5,16	4,86
	11:00	17,36	14,27	3,10		1		1							4,44	3,99
	12:00	17,81	14,36	3,45		1		1							4,79	4,43
	13:00	17,79	14,39	3,40		1		1							4,82	4,41
	14:00	18,09	14,42	3,67		1		1							4,98	4,71
	15:00	18,45	14,35	4,10		1		1							5,44	5,07
	16:00	19,39	15,14	4,26		1		1							6,24	6,02
	17:00	21,22	17,13	4,09		1		1							7,35	7,43
	18:00	22,33	18,02	4,31		1		1							7,70	7,81
	19:00	22,21	17,53	4,67		1		1							7,64	7,77
	20:00	21,68	16,56	5,12		1		1							7,49	7,59
	21:00	20,32	15,24	5,08		1		1							6,63	6,94
	22:00	18,51	14,23	4,28		1		1							5,04	5,13
	23:00	17,02	13,88	3,14		1		1							3,42	3,64

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:00 με 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης