

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,63	13,55	1,08	1			1							2,60	2,60
	01:00	13,50	12,02	1,47				1					1		3,62	3,92
	02:00	12,88	11,02	1,86				1					1		3,45	3,30
	03:00	12,77	10,52	2,25				1					1		3,67	3,19
	04:00	12,76	11,14	1,61				1					1		3,70	3,70
	05:00	13,50	10,21	3,29				1					1		3,94	3,92
	06:00	15,12	11,05	4,07				1					1		5,36	5,29
	07:00	17,31	12,30	5,02				1					1		6,26	6,06
	08:00	18,25	13,59	4,66	1			1							5,94	5,51
	09:00	17,42	13,53	3,89	1		1								4,53	4,68
	10:00	16,88	13,50	3,38	1		1								4,35	4,14
	11:00	17,31	13,59	3,72	1		1								5,05	4,57
	12:00	17,27	13,15	4,12			1						1	1	6,16	6,05
	13:00	18,34	13,66	4,68			1						1	1	6,36	6,42
	14:00	19,21	14,15	5,07			1						1		6,85	6,73
	15:00	19,32	14,96	4,35	1		1						1		6,69	6,69
	16:00	19,40	16,29	3,11	1		1								6,61	6,66
	17:00	21,00	17,24	3,77	1		1								7,31	7,35
	18:00	22,25	18,45	3,79	1		1								7,83	7,79
	19:00	22,31	17,71	4,60	1		1								7,81	7,81
	20:00	22,44	17,13	5,31	1		1								7,90	7,85
	21:00	21,09	16,83	4,26	1		1								7,48	7,38
	22:00	18,69	15,86	2,83	1		1								6,14	5,95
	23:00	17,07	13,65	3,42	1		1								4,63	4,33

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:30. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 17:44 με 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης