

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,36	14,11	0,25	1	1									3,34	3,34
	01:00	13,55	13,27	0,29	1	1									2,59	2,59
	02:00	12,92	12,71	0,21	1	1									1,99	1,99
	03:00	12,82	12,64	0,18	1	1									1,88	1,88
	04:00	12,80	12,72	0,08	1	1									1,84	1,84
	05:00	13,51	13,46	0,05	1	1									2,46	2,46
	06:00	15,20	15,11	0,10	1	1									3,97	3,56
	07:00	17,31	17,02	0,30	1	1									4,66	5,67
	08:00	17,51	17,25	0,26	1	1								2	4,00	4,86
	09:00	16,94	16,70	0,24	1	1								3	3,18	3,78
	10:00	17,24	16,62	0,62	1	1								2	3,67	4,59
	11:00	17,53	16,55	0,98	1		1								4,96	4,79
	12:00	17,36	16,31	1,05	1		1								4,85	4,62
	13:00	17,22	15,73	1,50	1		1								4,89	4,48
	14:00	17,55	15,87	1,69	1		1								5,23	4,81
	15:00	17,86	16,00	1,86	1		1								5,45	5,12
	16:00	18,70	17,38	1,33	1		1								6,29	5,97
	17:00	20,09	17,63	2,46	1		1								7,49	7,03
	18:00	21,31	17,83	3,47	1		1							2	7,32	7,46
	19:00	21,81	18,11	3,71	1		1							2	7,51	7,63
	20:00	21,77	17,80	3,97	1		1							2	7,52	7,62
	21:00	20,47	16,34	4,14	1		1							1	7,31	7,17
	22:00	18,82	14,24	4,58	1		1								6,58	6,58
	23:00	16,55	12,12	4,43			1						1		5,64	5,79

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:45. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00 έως τις 10:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης