

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	14,77	10,61	4,17			1						1		5,65	5,17
	01:00	13,73	9,91	3,82			1						1		4,73	4,73
	02:00	13,44	9,73	3,71			1						1		4,42	4,42
	03:00	13,10	9,54	3,56			1						1		4,10	4,10
	04:00	13,18	9,49	3,69			1						1		4,15	4,15
	05:00	14,09	9,66	4,42			1						1		4,94	4,51
	06:00	15,96	10,69	5,28			1						1		6,08	5,59
	07:00	18,32	13,48	4,83			1						1		6,87	6,41
	08:00	17,90	13,45	4,45			1						1		6,76	6,27
	09:00	17,78	13,19	4,59			1						1		6,74	6,74
	10:00	16,68	12,24	4,44			1						1		6,38	6,38
	11:00	16,33	11,85	4,48			1						1		6,26	6,26
	12:00	16,82	11,98	4,84			1						1		6,41	6,41
	13:00	17,42	12,92	4,49			1						1		6,59	6,10
	14:00	17,83	12,72	5,11			1						1		6,74	6,24
	15:00	18,14	12,68	5,46			1						1		6,82	6,35
	16:00	19,18	13,60	5,58			1						1		7,14	6,71
	17:00	21,79	15,91	5,88	1		1								8,02	7,63
	18:00	23,22	17,27	5,95	1		1								8,60	8,13
	19:00	23,29	18,17	5,11	1		1								8,63	8,15
	20:00	23,31	18,50	4,81	1		1								8,65	8,16
	21:00	21,90	17,67	4,23	1		1								8,20	8,20
	22:00	19,31	15,56	3,75	1		1								6,95	6,57
	23:00	17,29	13,81	3,48	1		1								5,03	4,55

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:15 έως τις 18:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης