

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,23	11,86	3,37			1					1			4,78	5,33
	01:00	13,86	10,46	3,40			1					1			4,72	4,28
	02:00	13,52	10,16	3,36			1					1			4,40	3,94
	03:00	13,32	9,84	3,49			1					1			4,17	3,75
	04:00	13,41	9,93	3,48			1					1			4,25	3,83
	05:00	14,03	9,92	4,10			1					1			4,81	4,45
	06:00	15,93	11,25	4,68			1					1			6,08	6,08
	07:00	18,02	14,14	3,89			1					1			6,83	6,83
	08:00	17,36	14,05	3,31			1					1			6,62	6,62
	09:00	17,13	13,23	3,90			1					1			6,56	6,56
	10:00	16,35	12,88	3,47			1					1			6,29	6,29
	11:00	15,95	12,86	3,09			1					1			6,15	6,15
	12:00	16,31	13,13	3,19			1					1			6,27	6,27
	13:00	16,69	13,85	2,84			1					1			6,28	5,84
	14:00	17,11	14,76	2,35			1					1			6,35	5,99
	15:00	16,77	14,44	2,34			1					1			6,52	6,52
	16:00	19,36	16,34	3,03	1		1								7,16	7,16
	17:00	21,44	18,09	3,35	1		1								8,01	8,01
	18:00	22,52	19,36	3,16	1		1							2	7,83	7,88
	19:00	22,54	20,09	2,45	1		1							2	7,85	7,89
	20:00	22,73	20,15	2,58	1		1							2	7,93	7,96
	21:00	21,33	18,91	2,42	1		1								7,99	7,99
	22:00	19,74	17,59	2,15	1		1								7,32	6,91
	23:00	17,86	15,09	2,77	1		1								5,65	5,65

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:30 με 15:45 πραγματοποιούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης