

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,75	13,81	1,94		1	1								3,10	3,10
	01:00	14,40	11,52	2,89			1						1		4,43	4,83
	02:00	13,78	10,38	3,40			1						1		4,91	4,91
	03:00	13,64	10,25	3,39			1						1		4,76	4,76
	04:00	13,83	10,27	3,56			1						1		4,93	4,93
	05:00	14,66	10,49	4,16			1						1		5,62	5,62
	06:00	16,35	11,59	4,76			1						1		6,34	6,34
	07:00	18,90	13,14	5,76			1						1		7,18	7,18
	08:00	19,54	13,13	6,41			1						1		7,37	7,37
	09:00	18,97	12,63	6,33			1						1		7,18	7,18
	10:00	18,33	12,19	6,14			1						1		6,94	6,94
	11:00	18,74	12,43	6,31			1						1		6,93	6,56
	12:00	19,73	13,15	6,59			1						1		6,93	6,91
	13:00	20,50	13,99	6,51			1						1		6,83	7,17
	14:00	20,39	13,71	6,68			1						1		6,93	7,14
	15:00	20,03	13,49	6,54			1						1		6,93	7,01
	16:00	20,02	13,47	6,55			1						1	2	6,93	7,01
	17:00	22,31	16,14	6,17		1	1								6,93	7,81
	18:00	23,66	17,51	6,15		1	1								6,93	8,28
	19:00	24,20	17,32	6,87		1	1								7,42	8,47
	20:00	24,35	16,37	7,98		1	1								9,02	8,52
	21:00	23,05	15,46	7,58		1	1								8,60	8,60
	22:00	20,39	14,03	6,36		1	1								7,47	7,02
	23:00	18,02	13,37	4,64		1	1								5,64	5,64

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 10:36 με 19:20 επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας του ΗΣ με το σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης