

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,56	10,22	5,34			1						1		6,04	6,04
	01:00	14,31	9,75	4,56			1						1		5,17	4,73
	02:00	13,65	9,56	4,09			1						1		4,52	4,07
	03:00	13,34	9,61	3,73			1						1		4,20	3,76
	04:00	13,28	9,60	3,67			1						1		4,12	3,70
	05:00	14,02	9,73	4,29			1						1		4,81	4,44
	06:00	15,86	10,51	5,35			1						1		6,03	5,55
	07:00	18,71	12,48	6,23			1						1		7,06	7,06
	08:00	19,01	12,70	6,31			1						1		7,16	7,16
	09:00	19,92	13,25	6,67			1						1		7,49	7,49
	10:00	19,79	12,69	7,10			1						1		7,47	7,47
	11:00	19,39	12,44	6,96			1						1		7,29	7,29
	12:00	20,04	13,14	6,90			1						1		7,55	7,55
	13:00	20,59	13,74	6,86			1						1		7,23	7,21
	14:00	20,85	14,08	6,77			1						1		7,37	7,30
	15:00	20,61	18,20	2,41		1	1						1		1,84	4,89
	16:00	20,96	18,92	2,04		1	1								0,75	7,34
	17:00	22,97	16,41	6,56		1	1								6,65	8,04
	18:00	23,72	17,00	6,73		1	1								7,07	8,30
	19:00	24,01	17,45	6,56		1	1								7,15	8,40
	20:00	24,02	18,04	5,98		1	1								7,20	8,41
	21:00	22,64	16,91	5,73		1	1								6,94	7,92
	22:00	20,14	14,48	5,66		1	1								5,90	6,77
	23:00	17,66	12,33	5,34		1	1					1			5,14	5,14

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ και ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 14:50 έως 16:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΨΑΡΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης