

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	15,60	9,95	5,66			1					1			6,50	6,50
	01:00	14,49	9,45	5,04			1					1			6,07	6,07
	02:00	13,87	9,16	4,71			1					1			5,66	5,66
	03:00	13,44	9,15	4,29			1					1			5,20	5,20
	04:00	13,18	9,11	4,06			1					1			5,72	5,72
	05:00	13,25	8,71	4,54			1					1			5,45	5,45
	06:00	13,95	9,05	4,91			1					1			5,75	5,75
	07:00	15,08	9,56	5,52			1					1			6,29	6,29
	08:00	15,21	9,79	5,42			1							2	6,11	6,11
	09:00	15,87	10,37	5,51			1							2	6,18	6,18
	10:00	16,01	10,31	5,70			1							2	6,22	6,22
	11:00	17,84	12,06	5,77			1							2	6,72	6,24
	12:00	19,88	15,55	4,33			1							4	6,87	6,96
	13:00	20,51	17,44	3,07		1	1								7,71	7,71
	14:00	18,92	15,63	3,29		1	1								7,11	7,11
	15:00	18,34	14,95	3,39		1	1								6,63	6,63
	16:00	18,92	16,56	2,36		1	1								7,19	7,19
	17:00	20,48	19,04	1,44		1	1							1	7,75	7,75
	18:00	21,45	20,38	1,07		1	1							2	7,79	7,79
	19:00	21,68	20,58	1,09		1	1							2	7,87	7,87
	20:00	21,61	20,38	1,24		1	1							2	7,90	7,90
	21:00	20,53	18,55	1,98		1	1								8,20	8,20
	22:00	18,56	15,68	2,88		1	1								7,33	7,33
	23:00	16,72	14,34	2,38		1	1								6,43	6,43

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΜΑΝΗ και ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης