

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	13,75	11,40	2,34				1				1			4,91	4,91
	01:00	12,77	11,63	1,14				1				1			4,06	4,06
	02:00	12,42	11,06	1,36				1				1			3,76	3,76
	03:00	12,33	11,18	1,15				1				1			3,58	3,58
	04:00	12,35	11,11	1,24				1				1			3,63	3,63
	05:00	13,13	11,89	1,24				1				1			4,30	4,30
	06:00	14,82	13,97	0,85				1				1			4,96	5,19
	07:00	16,40	15,30	1,10	1			1							4,47	4,47
	08:00	15,99	15,12	0,87	1			1							4,37	4,37
	09:00	15,53	14,57	0,96	1			1							2,86	2,79
	10:00	14,87	13,69	1,17	1			1							2,82	2,82
	11:00	14,71	13,46	1,25	1			1							2,38	1,97
	12:00	15,10	13,51	1,59	1			1							2,55	2,36
	13:00	15,88	13,96	1,92	1			1							2,94	3,14
	14:00	16,25	13,55	2,70	1			1							3,92	3,51
	15:00	16,11	12,60	3,51				1				1			5,53	5,64
	16:00	17,56	13,45	4,10				1				1			5,92	6,14
	17:00	19,15	14,32	4,83				1				1			6,68	6,70
	18:00	20,68	16,51	4,17				1				1		3	6,45	7,24
	19:00	20,78	17,17	3,60				1				1		4	6,17	7,27
	20:00	20,49	17,56	2,93				1				1		4	6,29	7,17
	21:00	19,39	16,78	2,61				1				1		3	6,28	6,79
	22:00	17,44	15,76	1,68				1				1		4	4,49	5,83
	23:00	15,43	14,50	0,94	1							1		5	2,96	5,05

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:20 με 20:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης