

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	13,73	13,41	0,32	1	1									1,75	2,09
	01:00	13,17	12,78	0,39	1	1									1,58	1,53
	02:00	12,78	12,00	0,78	1	1									1,81	1,81
	03:00	12,63	11,84	0,79	1	1									1,64	1,64
	04:00	12,71	11,91	0,80	1	1									1,73	1,73
	05:00	13,59	12,44	1,15	1	1									2,62	2,62
	06:00	15,19	14,25	0,94	1	1									4,15	4,15
	07:00	16,69	16,16	0,53	1	1									4,87	5,05
	08:00	16,49	16,18	0,31	1		1								4,48	4,48
	09:00	15,80	15,64	0,16	1		1								3,99	3,99
	10:00	15,20	15,04	0,16	1		1								3,48	3,48
	11:00	15,13	14,88	0,25	1		1								3,12	3,12
	12:00	15,79	15,53	0,26	1		1								3,58	3,58
	13:00	16,53	16,26	0,27	1			1							4,32	4,32
	14:00	16,19	15,85	0,33	1			1							4,14	4,14
	15:00	16,33	16,05	0,28	1			1							4,23	4,23
	16:00	17,67	17,52	0,15	1			1							5,54	5,54
	17:00	19,34	19,25	0,09	1			1						1	6,56	6,09
	18:00	21,07	21,03	0,04	1			1						3	6,07	6,81
	19:00	21,61	21,52	0,08	1			1						3	6,21	7,34
	20:00	21,71	21,52	0,18	1			1						3	6,36	7,44
	21:00	20,24	20,07	0,17	1			1						3	5,86	5,98
	22:00	17,81	17,73	0,08	1			1						2	4,62	4,62
	23:00	16,47	16,43	0,03	1			1							4,43	4,43

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 14:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης