

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,75	14,72	0,03	1			1							2,83	2,83
	01:00	13,61	13,61	0,00	1			1							1,70	1,70
	02:00	13,23	13,23	0,00	1			1							1,24	1,24
	03:00	12,95	12,94	0,01				1				1			3,95	3,95
	04:00	13,07	13,02	0,05				1				1			4,19	4,19
	05:00	13,51	13,48	0,03				1				1			4,58	4,58
	06:00	15,40	15,39	0,00				1				1			5,32	5,39
	07:00	17,26	17,26	0,00	1			1							5,10	5,10
	08:00	16,39	16,39	0,00	1			1							4,38	4,38
	09:00	16,18	16,18	0,00	1			1							4,16	4,16
	10:00	15,84	15,84	0,00	1			1							3,80	3,80
	11:00	15,83	15,82	0,01	1			1							3,61	3,61
	12:00	15,77	15,77	0,01	1			1							3,60	3,60
	13:00	17,91	17,89	0,02	1			1							5,63	5,17
	14:00	18,25	18,24	0,01	1			1							6,17	6,17
	15:00	17,62	17,60	0,01	1			1							5,42	5,42
	16:00	18,64	18,64	0,00	1			1							6,41	6,41
	17:00	20,74	20,74	0,00	1			1					1		6,18	6,18
	18:00	21,23	21,23	0,00	1			1					1		6,77	6,77
	19:00	21,53	21,53	0,00	1			1					1	1	6,33	5,94
	20:00	21,18	21,18	0,00	1			1					1		6,62	6,62
	21:00	20,78	20,77	0,00	1			1					1		6,33	6,33
	22:00	18,66	18,64	0,02	1			1					1		4,36	4,36
	23:00	17,18	17,00	0,18	1			1							4,20	4,45

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΠ ΑΜΑΝΗ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 06:40 – 11:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης