

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/11/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,46	1,78	0,67	0,01		1								0,68	0,91
	01:00	2,18	1,49	0,67	0,02		1								0,68	0,85
	02:00	2,02	1,34	0,67	0,01		1								0,68	0,82
	03:00	2,02	1,33	0,67	0,02		1								0,68	0,82
	04:00	1,95	1,28	0,67	0,00		1								0,68	0,80
	05:00	1,98	1,31	0,67	0,00		1								0,68	0,81
	06:00	2,11	1,42	0,67	0,01		1								0,68	0,83
	07:00	2,48	1,77	0,69	0,02		1								0,70	0,91
	08:00	2,61	1,70	0,90	0,01		1								0,91	0,91
	09:00	2,75	1,91	0,84	0,01		1					1			0,87	0,96
	10:00	2,79	2,02	0,77	0,01		1	1							0,78	0,93
	11:00	2,87	2,08	0,77	0,01		1	1							0,79	0,95
	12:00	2,82	2,25	0,53	0,03		1	1							0,54	0,63
	13:00	2,79	1,88	0,53	0,39		1								0,53	0,61
	14:00	2,78	2,16	0,20	0,42		1				1	1			0,20	0,57
	15:00	2,82	1,71	0,68	0,43		1								0,70	0,96
	16:00	2,99	1,88	0,68	0,44		1								0,69	0,98
	17:00	3,35	2,23	0,68	0,45		1					1			0,69	0,99
	18:00	3,58	2,47	0,68	0,44		1					1			0,69	0,99
	19:00	3,59	2,48	0,68	0,44		1					1			0,69	0,99
	20:00	3,50	2,40	0,68	0,43		1					1			0,69	0,99
	21:00	3,25	2,15	0,67	0,43		1					1			0,69	0,99
	22:00	2,99	1,89	0,68	0,42		1					1			0,69	0,99
	23:00	2,78	1,71	0,68	0,39		1								0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 07:51 και από τις 15:31 . Προγραμματισμένες εργασίες από τις 07:56 - 15:17.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης