

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,494		1		
	01:00	0,469		1		
	02:00	0,475		1		
	03:00	0,466		1		
	04:00	0,459		1		
	05:00	0,471		1		
	06:00	0,484		1		
	07:00	0,493		1		
	08:00	0,467		1		
	09:00	0,425		1		
	10:00	0,356		1		
	11:00	0,429		1		
	12:00	0,348		1		
	13:00	0,381		1		
	14:00	0,427		1		
	15:00	0,497		1		
	16:00	0,574		1		
	17:00	0,652		1		
	18:00	0,664		1		
	19:00	0,661		1		
	20:00	0,632		1		
	21:00	0,547		1		
	22:00	0,555		1		
	23:00	0,497		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,474		1		
	01:00	0,448		1		
	02:00	0,461		1		
	03:00	0,432		1		
	04:00	0,443		1		
	05:00	0,437		1		
	06:00	0,492		1		
	07:00	0,423		1		
	08:00	0,404		1		
	09:00	0,413		1		
	10:00	0,386		1		
	11:00	0,415		1		
	12:00	0,406		1		
	13:00	0,354		1		
	14:00	0,386		1		
	15:00	0,451		1		
	16:00	0,533		1		
	17:00	0,626		1		
	18:00	0,630		1		
	19:00	0,690		1		
	20:00	0,628		1		
	21:00	0,570		1		
	22:00	0,513		1		
	23:00	0,520		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,489		1		
	01:00	0,447		1		
	02:00	0,442		1		
	03:00	0,431		1		
	04:00	0,412		1		
	05:00	0,443		1		
	06:00	0,471		1		
	07:00	0,447		1		
	08:00	0,438		1		
	09:00	0,402		1		
	10:00	0,384		1		
	11:00	0,376		1		
	12:00	0,390		1		
	13:00	0,433		1		
	14:00	0,463		1		
	15:00	0,507		1		
	16:00	0,616		1		
	17:00	0,687		1		
	18:00	0,675		1		
	19:00	0,656		1		
	20:00	0,600		1		
	21:00	0,549		1		
	22:00	0,491		1		
	23:00	0,464		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΕΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,436		1		
	01:00	0,424		1		
	02:00	0,408		1		
	03:00	0,395		1		
	04:00	0,390		1		
	05:00	0,407		1		
	06:00	0,427		1		
	07:00	0,403		1		
	08:00	0,396		1		
	09:00	0,306		1		
	10:00	0,307		1		
	11:00	0,301		1		
	12:00	0,315		1		
	13:00	0,377		1		
	14:00	0,400		1		
	15:00	0,498		1		
	16:00	0,586		1		
	17:00	0,667		1		
	18:00	0,701		1		
	19:00	0,697		1		
	20:00	0,621		1		
	21:00	0,589		1		
	22:00	0,536		1		
	23:00	0,510		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,489		1		
	01:00	0,472		1		
	02:00	0,457		1		
	03:00	0,439		1		
	04:00	0,399		1		
	05:00	0,412		1		
	06:00	0,425		1		
	07:00	0,404		1		
	08:00	0,381		1		
	09:00	0,378		1		
	10:00	0,345		1		
	11:00	0,343		1		
	12:00	0,386		1		
	13:00	0,395		1		
	14:00	0,442		1		
	15:00	0,563		1		
	16:00	0,609		1		
	17:00	0,637		1		
	18:00	0,628		1		
	19:00	0,597		1		
	20:00	0,576		1		
	21:00	0,537		1		
	22:00	0,506		1		
	23:00	0,471		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,460		1		
	01:00	0,434		1		
	02:00	0,419		1		
	03:00	0,419		1		
	04:00	0,388		1		
	05:00	0,395		1		
	06:00	0,399		1		
	07:00	0,386		1		
	08:00	0,418		1		
	09:00	0,396		1		
	10:00	0,367		1		
	11:00	0,402		1		
	12:00	0,417		1		
	13:00	0,381		1		
	14:00	0,381		1		
	15:00	0,447		1		
	16:00	0,530		1		
	17:00	0,586		1		
	18:00	0,674		1		
	19:00	0,662		1		
	20:00	0,635		1		
	21:00	0,597		1		
	22:00	0,552		1		
	23:00	0,530		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,500		1		
	01:00	0,482		1		
	02:00	0,463		1		
	03:00	0,448		1		
	04:00	0,409		1		
	05:00	0,434		1		
	06:00	0,436		1		
	07:00	0,445		1		
	08:00	0,410		1		
	09:00	0,370		1		
	10:00	0,314		1		
	11:00	0,363		1		
	12:00	0,388		1		
	13:00	0,348		1		
	14:00	0,384		1		
	15:00	0,507		1		
	16:00	0,523		1		
	17:00	0,590		1		
	18:00	0,650		1		
	19:00	0,641		1		
	20:00	0,594		1		
	21:00	0,534		1		
	22:00	0,545		1		
	23:00	0,483		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης