

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,520	1			
	01:00	0,477	1			
	02:00	0,462	1			
	03:00	0,447	1			
	04:00	0,445	1			
	05:00	0,460	1			
	06:00	0,466	1			
	07:00	0,466	1			
	08:00	0,481	1			
	09:00	0,431	1			
	10:00	0,353	1			
	11:00	0,311	1			
	12:00	0,389	1			
	13:00	0,418	1			
	14:00	0,461	1			
	15:00	0,478	1			
	16:00	0,583	1			
	17:00	0,646	1			
	18:00	0,696	1			
	19:00	0,683	1			
	20:00	0,636	1			
	21:00	0,584	1			
	22:00	0,565	1			
	23:00	0,529	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,505		1		
	01:00	0,494		1		
	02:00	0,477		1		
	03:00	0,450		1		
	04:00	0,483		1		
	05:00	0,463		1		
	06:00	0,498		1		
	07:00	0,419		1		
	08:00	0,412		1		
	09:00	0,368		1		
	10:00	0,348		1		
	11:00	0,359		1		
	12:00	0,374		1		
	13:00	0,385		1		
	14:00	0,436		1		
	15:00	0,452		1		
	16:00	0,534		1		
	17:00	0,580		1		
	18:00	0,670		1		
	19:00	0,620		1		
	20:00	0,638		1		
	21:00	0,557		1		
	22:00	0,543		1		
	23:00	0,498		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,509		1		
	01:00	0,432		1		
	02:00	0,459		1		
	03:00	0,420		1		
	04:00	0,461		1		
	05:00	0,446		1		
	06:00	0,471		1		
	07:00	0,417		1		
	08:00	0,344		1		
	09:00	0,346		1		
	10:00	0,313		1		
	11:00	0,346		1		
	12:00	0,361		1		
	13:00	0,451		1		
	14:00	0,429		1		
	15:00	0,424		1		
	16:00	0,546		1		
	17:00	0,629		1		
	18:00	0,662		1		
	19:00	0,671		1		
	20:00	0,651		1		
	21:00	0,573		1		
	22:00	0,586		1		
	23:00	0,540		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΕΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025	00:00	0,500		1		
	01:00	0,480		1		
	02:00	0,477		1		
	03:00	0,459		1		
	04:00	0,466		1		
	05:00	0,471		1		
	06:00	0,475		1		
	07:00	0,456		1		
	08:00	0,394		1		
	09:00	0,367		1		
	10:00	0,414		1		
	11:00	0,353		1		
	12:00	0,400		1		
	13:00	0,484		1		
	14:00	0,414		1		
	15:00	0,467		1		
	16:00	0,545		1		
	17:00	0,592		1		
	18:00	0,648		1		
	19:00	0,655		1		
	20:00	0,574		1		
	21:00	0,572		1		
	22:00	0,495		1		
	23:00	0,490		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΕΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,470		1		
	01:00	0,451		1		
	02:00	0,454		1		
	03:00	0,440		1		
	04:00	0,442		1		
	05:00	0,453		1		
	06:00	0,412		1		
	07:00	0,441		1		
	08:00	0,474		1		
	09:00	0,486		1		
	10:00	0,451		1		
	11:00	0,532		1		
	12:00	0,593		1		
	13:00	0,557		1		
	14:00	0,552		1		
	15:00	0,519		1		
	16:00	0,542		1		
	17:00	0,599		1		
	18:00	0,632		1		
	19:00	0,596		1		
	20:00	0,600		1		
	21:00	0,579		1		
	22:00	0,516		1		
	23:00	0,527		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,482		1		
	01:00	0,446		1		
	02:00	0,450		1		
	03:00	0,430		1		
	04:00	0,435		1		
	05:00	0,428		1		
	06:00	0,442		1		
	07:00	0,449		1		
	08:00	0,445		1		
	09:00	0,430		1		
	10:00	0,429		1		
	11:00	0,405		1		
	12:00	0,380		1		
	13:00	0,429		1		
	14:00	0,473		1		
	15:00	0,472		1		
	16:00	0,512		1		
	17:00	0,586		1		
	18:00	0,633		1		
	19:00	0,644		1		
	20:00	0,609		1		
	21:00	0,607		1		
	22:00	0,561		1		
	23:00	0,517		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,492		1		
	01:00	0,462		1		
	02:00	0,451		1		
	03:00	0,444		1		
	04:00	0,429		1		
	05:00	0,452		1		
	06:00	0,465		1		
	07:00	0,431		1		
	08:00	0,403		1		
	09:00	0,340		1		
	10:00	0,335		1		
	11:00	0,317		1		
	12:00	0,351		1		
	13:00	0,402		1		
	14:00	0,471		1		
	15:00	0,429		1		
	16:00	0,523		1		
	17:00	0,571		1		
	18:00	0,689		1		
	19:00	0,612		1		
	20:00	0,604		1		
	21:00	0,577		1		
	22:00	0,515		1		
	23:00	0,489		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης