

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,479		1		
	01:00	0,450		1		
	02:00	0,447		1		
	03:00	0,443		1		
	04:00	0,443		1		
	05:00	0,441		1		
	06:00	0,455		1		
	07:00	0,439		1		
	08:00	0,419		1		
	09:00	0,402		1		
	10:00	0,404		1		
	11:00	0,414		1		
	12:00	0,427		1		
	13:00	0,428		1		
	14:00	0,443		1		
	15:00	0,489		1		
	16:00	0,534		1		
	17:00	0,596		1		
	18:00	0,632		1		
	19:00	0,651		1		
	20:00	0,631		1		
	21:00	0,590		1		
	22:00	0,557		1		
	23:00	0,509		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,474		1		
	01:00	0,444		1		
	02:00	0,438		1		
	03:00	0,436		1		
	04:00	0,430		1		
	05:00	0,433		1		
	06:00	0,441		1		
	07:00	0,445		1		
	08:00	0,456		1		
	09:00	0,450		1		
	10:00	0,478		1		
	11:00	0,472		1		
	12:00	0,452		1		
	13:00	0,414		1		
	14:00	0,408		1		
	15:00	0,452		1		
	16:00	0,512		1		
	17:00	0,597		1		
	18:00	0,628		1		
	19:00	0,642		1		
	20:00	0,624		1		
	21:00	0,588		1		
	22:00	0,543		1		
	23:00	0,488		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΕΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,467		1		
	01:00	0,438		1		
	02:00	0,431		1		
	03:00	0,430		1		
	04:00	0,427		1		
	05:00	0,428		1		
	06:00	0,433		1		
	07:00	0,445		1		
	08:00	0,457		1		
	09:00	0,431		1		
	10:00	0,425		1		
	11:00	0,422		1		
	12:00	0,450		1		
	13:00	0,425		1		
	14:00	0,445		1		
	15:00	0,471		1		
	16:00	0,523		1		
	17:00	0,597		1		
	18:00	0,626		1		
	19:00	0,641		1		
	20:00	0,623		1		
	21:00	0,594		1		
	22:00	0,548		1		
	23:00	0,491		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,477		1		
	01:00	0,451		1		
	02:00	0,444		1		
	03:00	0,441		1		
	04:00	0,431		1		
	05:00	0,430		1		
	06:00	0,434		1		
	07:00	0,446		1		
	08:00	0,452		1		
	09:00	0,440		1		
	10:00	0,429		1		
	11:00	0,426		1		
	12:00	0,433		1		
	13:00	0,441		1		
	14:00	0,458		1		
	15:00	0,494		1		
	16:00	0,529		1		
	17:00	0,588		1		
	18:00	0,612		1		
	19:00	0,621		1		
	20:00	0,612		1		
	21:00	0,584		1		
	22:00	0,544		1		
	23:00	0,487		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησηςΜη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,480		1		
	01:00	0,448		1		
	02:00	0,435		1		
	03:00	0,429		1		
	04:00	0,415		1		
	05:00	0,412		1		
	06:00	0,414		1		
	07:00	0,431		1		
	08:00	0,441		1		
	09:00	0,425		1		
	10:00	0,415		1		
	11:00	0,416		1		
	12:00	0,496		1		
	13:00	0,520		1		
	14:00	0,414		1		
	15:00	0,446		1		
	16:00	0,505		1		
	17:00	0,594		1		
	18:00	0,639		1		
	19:00	0,657		1		
	20:00	0,660		1		
	21:00	0,637		1		
	22:00	0,589		1		
	23:00	0,526		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησηςΜη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,494		1		
	01:00	0,460		1		
	02:00	0,444		1		
	03:00	0,440		1		
	04:00	0,431		1		
	05:00	0,439		1		
	06:00	0,444		1		
	07:00	0,462		1		
	08:00	0,449		1		
	09:00	0,421		1		
	10:00	0,406		1		
	11:00	0,404		1		
	12:00	0,419		1		
	13:00	0,428		1		
	14:00	0,512		1		
	15:00	0,530		1		
	16:00	0,524		1		
	17:00	0,630		1		
	18:00	0,685		1		
	19:00	0,710		1		
	20:00	0,703		1		
	21:00	0,667		1		
	22:00	0,621		1		
	23:00	0,551		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,502		1		
	01:00	0,464		1		
	02:00	0,447		1		
	03:00	0,444		1		
	04:00	0,443		1		
	05:00	0,448		1		
	06:00	0,455		1		
	07:00	0,474		1		
	08:00	0,465		1		
	09:00	0,440		1		
	10:00	0,424		1		
	11:00	0,415		1		
	12:00	0,410		1		
	13:00	0,407		1		
	14:00	0,423		1		
	15:00	0,466		1		
	16:00	0,527		1		
	17:00	0,631		1		
	18:00	0,683		1		
	19:00	0,701		1		
	20:00	0,689		1		
	21:00	0,651		1		
	22:00	0,607		1		
	23:00	0,538		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης