

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θεριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,253	1							
	01:00	0,244	1							
	02:00	0,242	1							
	03:00	0,233	1							
	04:00	0,235	1							
	05:00	0,240	1							
	06:00	0,270	1							
	07:00	0,274	1							
	08:00	0,311	1							
	09:00	0,303	1							
	10:00	0,316	1							
	11:00	0,361	1					1		
	12:00	0,371	1					1		
	13:00	0,383	1					1		
	14:00	0,373	1					1		
	15:00	0,365	1					1		
	16:00	0,359	1					1		
	17:00	0,394	1					1		
	18:00	0,411	1					1		
	19:00	0,421	1					1		
	20:00	0,414	1					1		
	21:00	0,408	1					1		
	22:00	0,372	1					1		
	23:00	0,345	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,323	1					1		
	01:00	0,307	1					1		
	02:00	0,298	1					1		
	03:00	0,280	1					1		
	04:00	0,246	1							
	05:00	0,250	1							
	06:00	0,266	1							
	07:00	0,280	1							
	08:00	0,323	1							
	09:00	0,355	1					1		
	10:00	0,364	1					1		
	11:00	0,364	1					1		
	12:00	0,387	1					1		
	13:00	0,371	1					1		
	14:00	0,377	1					1		
	15:00	0,389	1					1		
	16:00	0,383	1					1		
	17:00	0,418	1					1		
	18:00	0,431	1					1		
	19:00	0,428	1					1		
	20:00	0,428	1					1		
	21:00	0,405	1					1		
	22:00	0,330	1					1		
	23:00	0,298	1							



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,281	1							
	01:00	0,265	1							
	02:00	0,254	1							
	03:00	0,251	1							
	04:00	0,252	1							
	05:00	0,257	1							
	06:00	0,260	1							
	07:00	0,280	1							
	08:00	0,318	1							
	09:00	0,345	1						1	
	10:00	0,351	1						1	
	11:00	0,364	1						1	
	12:00	0,358	1						1	
	13:00	0,358	1						1	
	14:00	0,372	1						1	
	15:00	0,373	1						1	
	16:00	0,350	1						1	
	17:00	0,394	1						1	
	18:00	0,406	1					1		
	19:00	0,403	1					1		
	20:00	0,410	1					1		
	21:00	0,406	1					1		
	22:00	0,366	1					1		
	23:00	0,342	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,315		1				1		
	01:00	0,297		1						
	02:00	0,288		1						
	03:00	0,283		1						
	04:00	0,264		1						
	05:00	0,256		1						
	06:00	0,248		1						
	07:00	0,274		1						
	08:00	0,299		1						
	09:00	0,324		1						
	10:00	0,390		1				1		
	11:00	0,365		1				1		
	12:00	0,371		1				1		
	13:00	0,362		1				1		
	14:00	0,383		1				1		
	15:00	0,345		1				1		
	16:00	0,351		1				1		
	17:00	0,396		1				1		
	18:00	0,497		1				1	1	
	19:00	0,522		1				1	1	
	20:00	0,509		1				1	1	
	21:00	0,492		1				1	1	
	22:00	0,450		1				1		
	23:00	0,427		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,415		1				1		
	01:00	0,390		1				1		
	02:00	0,386		1				1		
	03:00	0,382		1				1		
	04:00	0,380		1				1		
	05:00	0,363		1				1		
	06:00	0,381		1				1		
	07:00	0,401		1				1		
	08:00	0,417		1				1		
	09:00	0,399		1				1		
	10:00	0,336		1				1		
	11:00	0,317		1				1		
	12:00	0,356		1		1				
	13:00	0,440		1		1				
	14:00	0,449		1		1				
	15:00	0,420		1		1				
	16:00	0,409		1		1				
	17:00	0,452		1		1				
	18:00	0,471		1		1				
	19:00	0,477		1		1				
	20:00	0,473		1		1				
	21:00	0,448		1		1				
	22:00	0,411		1		1				
	23:00	0,383		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,366		1		1				
	01:00	0,349		1		1				
	02:00	0,340		1		1				
	03:00	0,337		1		1				
	04:00	0,335		1		1				
	05:00	0,349		1		1				
	06:00	0,344		1		1				
	07:00	0,366		1		1				
	08:00	0,410		1		1				
	09:00	0,419		1		1				
	10:00	0,441		1		1				
	11:00	0,485		1		1				
	12:00	0,365		1		1				
	13:00	0,377		1		1				
	14:00	0,453		1		1				
	15:00	0,472		1		1				
	16:00	0,444		1		1				
	17:00	0,509		1		1				
	18:00	0,530		1		1		1		
	19:00	0,521		1		1		1		
	20:00	0,520		1		1		1		
	21:00	0,502		1		1		1		
	22:00	0,451		1		1				
	23:00	0,443		1		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,410		1		1				
	01:00	0,392		1		1				
	02:00	0,397		1		1				
	03:00	0,390		1		1				
	04:00	0,391		1		1				
	05:00	0,403		1		1				
	06:00	0,374		1		1				
	07:00	0,366		1		1				
	08:00	0,420		1		1				
	09:00	0,418		1		1				
	10:00	0,455		1		1				
	11:00	0,460		1		1				
	12:00	0,465		1		1				
	13:00	0,470		1		1				
	14:00	0,465		1		1				
	15:00	0,461		1		1				
	16:00	0,444		1		1				
	17:00	0,361		1		1				
	18:00	0,439		1		1		1		
	19:00	0,525		1		1		1		
	20:00	0,512		1		1		1		
	21:00	0,476		1		1		1		
	22:00	0,467		1		1				
	23:00	0,419		1		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης