

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,400		1		1				
	01:00	0,392		1		1				
	02:00	0,385		1		1				
	03:00	0,386		1		1				
	04:00	0,377		1		1				
	05:00	0,372		1		1				
	06:00	0,396		1		1				
	07:00	0,385		1		1				
	08:00	0,436		1		1				
	09:00	0,452		1		1				
	10:00	0,481		1		1				
	11:00	0,476		1		1				
	12:00	0,487		1		1				
	13:00	0,486		1		1				
	14:00	0,493		1		1				
	15:00	0,481		1		1				
	16:00	0,467		1		1				
	17:00	0,525		1		1		1		
	18:00	0,518		1		1		1		
	19:00	0,521		1		1		1		
	20:00	0,526		1		1				
	21:00	0,481		1		1				
	22:00	0,420		1		1				
	23:00	0,393		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,367		1		1				
	01:00	0,351		1		1				
	02:00	0,345		1		1				
	03:00	0,338		1		1				
	04:00	0,346		1		1				
	05:00	0,338		1				1		
	06:00	0,336		1				1		
	07:00	0,358		1				1		
	08:00	0,409		1				1		
	09:00	0,442		1				1		
	10:00	0,449		1				1		
	11:00	0,462		1				1		
	12:00	0,470		1				1		
	13:00	0,502		1				1		
	14:00	0,496		1				1		
	15:00	0,480		1				1		
	16:00	0,486		1				1		
	17:00	0,534		1				1	1	
	18:00	0,528		1				1	1	
	19:00	0,525		1				1	1	
	20:00	0,530		1				1	1	
	21:00	0,507		1				1	1	
	22:00	0,461		1				1	1	
	23:00	0,399		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,378		1				1		
	01:00	0,378		1				1		
	02:00	0,356		1				1		
	03:00	0,351		1				1		
	04:00	0,351		1				1		
	05:00	0,363	1					1		
	06:00	0,367	1					1		
	07:00	0,372	1					1		
	08:00	0,415	1					1		
	09:00	0,468	1					1		
	10:00	0,479	1					1		
	11:00	0,471	1					1		
	12:00	0,468	1					1		
	13:00	0,492	1					1		
	14:00	0,496	1					1		
	15:00	0,507	1			1				
	16:00	0,492	1			1				
	17:00	0,527	1			1				
	18:00	0,532	1			1		1		
	19:00	0,532	1			1		1		
	20:00	0,507	1			1		1		
	21:00	0,509	1			1		1		
	22:00	0,464	1			1		1		
	23:00	0,442	1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,418	1					1		
	01:00	0,370	1					1		
	02:00	0,344	1					1		
	03:00	0,356	1					1		
	04:00	0,347	1					1		
	05:00	0,360	1					1		
	06:00	0,361	1					1		
	07:00	0,370	1					1		
	08:00	0,403	1					1		
	09:00	0,443	1					1		
	10:00	0,494	1					1		
	11:00	0,504	1					1		
	12:00	0,377	1					1		
	13:00	0,406	1					1		
	14:00	0,499	1					1		
	15:00	0,486	1					1		
	16:00	0,478	1					1		
	17:00	0,526	1			1		1		
	18:00	0,541	1			1		1		
	19:00	0,539	1			1		1		
	20:00	0,504	1			1		1		
	21:00	0,458	1			1		1		
	22:00	0,425	1					1		
	23:00	0,397	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,383	1					1		
	01:00	0,366	1					1		
	02:00	0,357	1					1		
	03:00	0,353	1					1		
	04:00	0,350	1					1		
	05:00	0,351	1						1	
	06:00	0,385	1						1	
	07:00	0,387	1						1	
	08:00	0,420	1						1	
	09:00	0,424	1						1	
	10:00	0,344	1						1	
	11:00	0,360	1						1	
	12:00	0,357	1						1	
	13:00	0,364	1						1	
	14:00	0,357	1						1	
	15:00	0,371	1						1	
	16:00	0,364	1						1	
	17:00	0,393	1						1	
	18:00	0,391	1						1	
	19:00	0,404	1						1	
	20:00	0,399	1						1	
	21:00	0,383	1						1	
	22:00	0,366	1						1	
	23:00	0,333	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,293	1						1	
	01:00	0,258	1						1	
	02:00	0,249	1						1	
	03:00	0,248	1						1	
	04:00	0,251	1						1	
	05:00	0,255	1						1	
	06:00	0,283	1							
	07:00	0,279	1							
	08:00	0,285	1							
	09:00	0,321	1							
	10:00	0,306	1							
	11:00	0,303	1							
	12:00	0,288	1							
	13:00	0,301	1							
	14:00	0,313	1							
	15:00	0,290	1							
	16:00	0,288	1							
	17:00	0,368	1					1		
	18:00	0,432	1					1		
	19:00	0,436	1					1		
	20:00	0,423	1					1		
	21:00	0,414	1					1		
	22:00	0,367	1					1		
	23:00	0,346	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,335	1					1		
	01:00	0,318	1					1		
	02:00	0,324	1					1		
	03:00	0,343	1					1		
	04:00	0,335	1					1		
	05:00	0,332	1					1		
	06:00	0,357	1					1		
	07:00	0,356	1					1		
	08:00	0,377	1					1		
	09:00	0,388	1					1		
	10:00	0,375	1					1		
	11:00	0,413	1					1		
	12:00	0,448	1					1		
	13:00	0,458	1					1		
	14:00	0,463	1					1		
	15:00	0,412	1					1		
	16:00	0,335	1					1		
	17:00	0,394	1					1		
	18:00	0,467	1			1		1		
	19:00	0,492	1			1		1		
	20:00	0,496	1			1		1		
	21:00	0,487	1			1		1		
	22:00	0,438	1			1		1		
	23:00	0,405	1			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης