

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,374	1					1		
	01:00	0,362	1					1		
	02:00	0,350	1					1		
	03:00	0,340	1					1		
	04:00	0,336	1					1		
	05:00	0,336	1					1		
	06:00	0,348	1					1		
	07:00	0,374	1					1		
	08:00	0,409	1					1		
	09:00	0,431	1					1		
	10:00	0,434	1					1		
	11:00	0,438	1					1		
	12:00	0,440	1					1		
	13:00	0,453	1					1		
	14:00	0,456	1					1		
	15:00	0,454	1					1		
	16:00	0,456	1					1		
	17:00	0,473	1					1		
	18:00	0,482	1					1		
	19:00	0,490	1					1		
	20:00	0,492	1					1		
	21:00	0,474	1					1		
	22:00	0,436	1					1		
	23:00	0,387	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,382	1					1		
	01:00	0,371	1					1		
	02:00	0,356	1					1		
	03:00	0,345	1					1		
	04:00	0,337	1					1		
	05:00	0,338	1					1		
	06:00	0,349	1					1		
	07:00	0,373	1					1		
	08:00	0,408	1					1		
	09:00	0,436	1					1		
	10:00	0,446	1					1		
	11:00	0,441	1					1		
	12:00	0,435	1					1		
	13:00	0,443	1					1		
	14:00	0,449	1					1		
	15:00	0,458	1					1		
	16:00	0,459	1					1		
	17:00	0,476	1					1		
	18:00	0,487	1					1		
	19:00	0,495	1					1		
	20:00	0,492	1					1		
	21:00	0,479	1					1		
	22:00	0,442	1					1		
	23:00	0,399	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,392	1					1		
	01:00	0,371	1					1		
	02:00	0,354	1					1		
	03:00	0,347	1					1		
	04:00	0,338	1					1		
	05:00	0,340	1					1		
	06:00	0,349	1					1		
	07:00	0,373	1					1		
	08:00	0,404	1					1		
	09:00	0,424	1					1		
	10:00	0,434	1					1		
	11:00	0,434	1					1		
	12:00	0,405	1					1		
	13:00	0,416	1					1		
	14:00	0,447	1					1		
	15:00	0,452	1					1		
	16:00	0,456	1					1		
	17:00	0,477	1					1		
	18:00	0,491	1					1		
	19:00	0,500	1					1	1	
	20:00	0,494	1					1		
	21:00	0,475	1					1		
	22:00	0,440	1					1		
	23:00	0,397	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,366	1					1		
	01:00	0,356	1					1		
	02:00	0,346	1					1		
	03:00	0,340	1					1		
	04:00	0,336	1					1		
	05:00	0,342	1					1		
	06:00	0,363	1					1		
	07:00	0,384	1					1		
	08:00	0,401	1					1		
	09:00	0,398	1					1		
	10:00	0,379	1					1		
	11:00	0,376	1					1		
	12:00	0,381	1					1		
	13:00	0,392	1					1		
	14:00	0,404	1					1		
	15:00	0,419	1					1		
	16:00	0,431	1					1		
	17:00	0,454	1					1		
	18:00	0,470	1					1		
	19:00	0,482	1					1		
	20:00	0,477	1					1		
	21:00	0,456	1					1		
	22:00	0,419	1					1		
	23:00	0,371	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,340	1					1		
	01:00	0,329	1					1		
	02:00	0,321	1					1		
	03:00	0,315	1					1		
	04:00	0,313	1					1		
	05:00	0,319	1					1		
	06:00	0,340	1					1		
	07:00	0,360	1					1		
	08:00	0,377	1					1		
	09:00	0,385	1					1		
	10:00	0,380	1					1		
	11:00	0,374	1					1		
	12:00	0,370	1					1		
	13:00	0,379	1					1		
	14:00	0,391	1					1		
	15:00	0,397	1					1		
	16:00	0,408	1					1		
	17:00	0,436	1					1		
	18:00	0,460	1					1		
	19:00	0,469	1					1		
	20:00	0,464	1					1		
	21:00	0,445	1					1		
	22:00	0,405	1					1		
	23:00	0,358	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,332	1					1		
	01:00	0,323	1					1		
	02:00	0,317	1					1		
	03:00	0,314	1					1		
	04:00	0,308	1					1		
	05:00	0,311	1					1		
	06:00	0,330	1					1		
	07:00	0,351	1					1		
	08:00	0,373	1					1		
	09:00	0,385	1					1		
	10:00	0,384	1					1		
	11:00	0,390	1					1		
	12:00	0,403	1					1		
	13:00	0,412	1					1		
	14:00	0,421	1					1		
	15:00	0,413	1					1		
	16:00	0,402	1					1		
	17:00	0,428	1					1		
	18:00	0,456	1					1		
	19:00	0,469	1					1		
	20:00	0,467	1					1		
	21:00	0,451	1					1		
	22:00	0,411	1					1		
	23:00	0,364	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,350	1					1		
	01:00	0,340	1					1		
	02:00	0,338	1					1		
	03:00	0,327	1					1		
	04:00	0,324	1					1		
	05:00	0,321	1					1		
	06:00	0,329	1					1		
	07:00	0,353	1					1		
	08:00	0,376	1					1		
	09:00	0,386	1					1		
	10:00	0,389	1					1		
	11:00	0,387	1					1		
	12:00	0,392	1					1		
	13:00	0,404	1					1		
	14:00	0,417	1					1		
	15:00	0,422	1					1		
	16:00	0,422	1					1		
	17:00	0,439	1					1		
	18:00	0,457	1					1		
	19:00	0,469	1					1		
	20:00	0,471	1					1		
	21:00	0,455	1					1		
	22:00	0,415	1					1		
	23:00	0,365	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης