

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025	00:00	34,18	27,46	6,71	0,00			1		1	1									1		
	01:00	32,18	25,66	6,53	0,00			1		1	1									1		
	02:00	31,66	24,90	6,77	0,00			1		1	1									1		
	03:00	32,74	30,33	2,41	0,00			1		1	1									1		
	04:00	30,23	27,91	2,32	0,00			1		1	1									1		
	05:00	31,30	28,92	2,38	0,00			1		1	1									1		
	06:00	33,62	30,90	2,72	0,00			1		1	1									1		
	07:00	38,18	35,49	2,69	0,00		1	1	1	1	1									1		
	08:00	42,35	40,39	1,96	0,00	1	1	1	1	1	1									1		
	09:00	42,37	40,81	1,57	0,00	1	1	1	1	1	1									1		
	10:00	41,59	39,92	1,47	0,20	1	1	1	1	1	1									1		
	11:00	40,92	39,28	1,44	0,20	1	1	1	1	1	1									1		
	12:00	41,41	40,16	1,05	0,20	1	1	1	1	1	1									1		
	13:00	39,23	38,18	0,85	0,20	1	1	1	1	1	1									1		
	14:00	40,21	39,09	0,92	0,20	1	1	1	1	1	1									1		
	15:00	41,22	40,28	0,95	0,00	1	1	1	1	1	1									1		
	16:00	40,98	40,10	0,87	0,00	1	1	1	1	1	1									1		
	17:00	43,39	42,73	0,66	0,00	1	1	1	1	1	1									1		
	18:00	46,01	45,18	0,84	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	19:00	46,82	45,80	1,02	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	20:00	46,57	45,45	1,12	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	21:00	44,20	43,10	1,10	0,00	1	1	1	1	1	1									1		
	22:00	41,03	40,22	0,81	0,00	1	1	1	1	1	1									1		
	23:00	37,80	37,20	0,60	0,00		1	1		1	1									1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης