

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε- π- α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025	00:00	28,00	26,86	1,14	0,00			1		1	1											
	01:00	26,13	25,36	0,77	0,00			1		1	1											
	02:00	24,92	24,40	0,52	0,00			1		1	1											
	03:00	24,53	23,87	0,67	0,00			1		1	1											
	04:00	25,08	23,91	1,17	0,00			1		1	1											
	05:00	26,62	25,25	1,37	0,00			1		1	1											
	06:00	29,28	28,11	1,17	0,00		1	1		1	1											
	07:00	32,31	31,64	0,67	0,00		1	1		1	1											
	08:00	33,96	33,70	0,26	0,00		1	1		1	1											
	09:00	34,59	34,44	0,15	0,00		1	1		1	1											
	10:00	34,35	34,23	0,13	0,00		1	1		1	1											
	11:00	33,73	33,54	0,20	0,00		1	1		1	1											
	12:00	33,29	32,91	0,38	0,00		1	1		1	1											
	13:00	32,89	32,07	0,82	0,00		1	1		1	1											
	14:00	33,06	32,27	0,79	0,00		1	1		1	1											
	15:00	33,67	32,96	0,71	0,00		1	1		1	1											
	16:00	34,92	34,12	0,79	0,00		1	1		1	1											
	17:00	36,99	35,39	1,61	0,00		1	1		1	1										1	
	18:00	37,97	35,60	2,37	0,00		1	1		1	1										1	
	19:00	37,55	34,93	2,62	0,00		1	1		1	1										1	
	20:00	36,66	34,50	2,16	0,00		1	1		1	1										1	
	21:00	34,60	33,50	1,10	0,00		1	1		1	1											
	22:00	32,22	31,39	0,83	0,00		1	1		1	1											
	23:00	30,17	29,76	0,41	0,00		1	1		1	1											

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης