

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025	00:00	20,55	20,42	0,13	0,00			1		1	1				
	01:00	19,03	18,94	0,10	0,00			1		1	1				
	02:00	17,89	17,84	0,05	0,00			1		1	1				
	03:00	17,28	17,25	0,03	0,00			1		1	1				
	04:00	17,37	17,37	0,00	0,00			1		1	1				
	05:00	18,38	18,38	0,00	0,00			1		1	1				
	06:00	20,35	20,35	0,00	0,00			1		1	1				
	07:00	22,59	22,59	0,00	0,00			1		1	1				
	08:00	24,33	24,33	0,00	0,00		1	1		1	1				
	09:00	25,43	25,43	0,00	0,00		1	1		1	1				
	10:00	25,58	25,58	0,00	0,00		1	1		1	1				
	11:00	25,91	25,90	0,01	0,00		1	1		1	1				
	12:00	26,26	26,11	0,15	0,00		1	1		1	1				
	13:00	26,68	26,38	0,30	0,00		1	1		1	1				
	14:00	25,83	25,51	0,33	0,00		1	1		1	1				
	15:00	25,18	24,80	0,38	0,00		1	1		1	1				
	16:00	26,26	25,78	0,48	0,00		1	1		1	1				
	17:00	29,63	29,01	0,62	0,00		1	1		1	1				3
	18:00	31,62	30,91	0,71	0,00		1	1		1	1				6
	19:00	31,66	30,95	0,71	0,00		1	1		1	1				6
	20:00	31,13	30,56	0,57	0,00		1	1		1	1				5
	21:00	28,98	28,39	0,60	0,00		1	1		1	1				3
	22:00	25,77	24,64	1,13	0,00		1	1		1	1				
	23:00	21,94	20,96	0,97	0,00			1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης